

**Опросный лист
на электродвигун приво­ду насо­са**

Замовник	ПрАТ "ІнгЗК", рудозбагачувальна фабрика №2	Виробник: згідно тендерної згідно тендерної рекомендації
Контакт	В.о.гол. енергетика РЗФ-2 Бронзов О.В.	
Телефон/факс	+380 97 397 12 82275	
Адреса:	м.Кривий Ріг, вул. Рудна 47	
Дата заповнення:	22.04.2024р.	


Тип електродвигуна:	AIP 355S6	Кількість електродвигунів, шт:	1
Потужність, кВт:	160	Виконання (IM)	1081
Оберти, об/хв:	1000	Ступінь захисту (IP)	IP55
Частота мережі, Гц:	50	Спосіб охолодження (IC)	ГОСТ 15150-69.
Кількість запусків на рік і термін служби (РТ)	S1	Кліматичне виконання	УЗ

Статор	Ротор	Клас ізоляції	
Напруга, В	380/660	Напруга, В	-
		Ток, А	-
			F

Вбудований захист температури (наявність датчиків температури):	так
Попередній підігрів обмотки (вбудовані тенти):	ні
Тип подшипника, страна производитель, особые требования:	ні
Тип подшипника, країна походження, особливі вимоги:	відцентровий насос
Розташування штифтової коробки (у напрямку вентилятора):	верхнє
Вимоги до пакування:	фабрика

Спеціальне обладнання електродвигуна	
Дистанційне змащення підшипників	ні
Тримачі щіток стандарту EN (Європейський)	ні
Чавунна відкидна кришка клемної коробки	ні
Покращена система вентиляції	ні
Подвійне вакуумне просочення	ні

Примітки, інші додаткові вимоги



Заступник начальника РЗФ-2 по інжинірингу Буксман С.С.

В.о. гол. енергетика РЗФ-2

Бронзов О.В.