

Опросной лист на электродвигатель привода насоса НДС




| | | |
|------------------|--|--|
| Заказчик | ЧАО "ИНГОК", рудообогатительная фабрика №2 | Изготовитель: согласно согласно тендерной рекомендации |
| Контактное лицо | Главный энергетик РОФ-2 Перец В.Н. | |
| Телефон/факс | +380 97 676 3135 | |
| Адрес: | г.Кривой Рог, ул. Рудная 47 | |
| Дата заполнения: | 10.05.2023г. | |


| | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-----------|
| Тип электродвигателя: | АИР 355 М 6 | Количество электродвигателей, шт: | |
| Мощность, кВт: | 200 | Исполнение (IM) | 1081 |
| Обороты, об/мин: | 1000 | Степень защиты (IP) | 55 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | Способ охлаждения (IC) | воздушный |
| Число пусков в год и за срок службы (ПВ) | S1 | Климатическое исполнение | УЗ |

| Статор | | Ротор | | | Класс изоляции |
|---------------|-----|---------------|---|--------|----------------|
| Напряжение, В | 380 | Напряжение, В | - | Ток, А | - |
| | | | | | F |

| | |
|---|-----------|
| Встроенная температурная защита (наличие термодатчиков): | нет |
| Предпусковой подогрев обмотки (встроенные тены): | нет |
| Тип подшипника, страна производитель, особые требования: | нет |
| Наименование приводимого оборудования, место установки: | насос НДС |
| Расположение коробки выводов (в направлении вентилятора): | верхнее |
| Требования к упаковке: | заводская |

| Специальная комплектация электродвигателя | |
|---|---|
| Дистанционная смазка подшипников | - |
| Щеткодержатели стандарта EN (европейские) | - |
| Чугунная откидная крышка коробки выводов | - |
| Улучшенная система вентиляции | - |
| Двойная вакуумная пропитка | - |

| Примечания, другие дополнительные требования | |
|---|---|
| К опросному листу прилагается чертеж электродвигателя АИР 355 М6 исполнение IM1081. | |
|  |  |
| |  |

Зам.начальника РОФ-2 по инжинирингу  Буксман С.С.

И.о.главного энергетика РОФ-2  Данилов В.В.