

Согласованно:

Главный энергетик

ЧАО «Запорожогнеупор»

\_\_\_\_\_ Печенкин М.В.

Опросный лист для заказа индуктивного датчика

Название проекта	Текущий бюджет
Место поставки ( предприятие , страна)	Г. Запорожье ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»
Срок поставки	2024г.

1. Данные заказчика

1.1	Наименование предприятия	ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»
1.2	Адрес	Г. Запорожье
1.3	Контактное лицо	Елинов Дмитрий Игоревич
1.4	Должность	Мастер по ремонту электрооборудования АЦ
1.5	Телефон	067-009-09-76

2. Технические данные и характеристики датчика

2.2	Способ подключения	Кабельного типа
2.3	Способ установки	Краска
2.4	Размер	M12-30
2.5	Расстояние отвода	15мм и выше
2.6	Выпуск	PNP нормально открыт
2.8	Рабочее напряжение	10 ~ 30 В постоянного тока (колебания напряжения<10%)
2.9	Остаточное напряжение	<2,0 В
2.10	Ток нагрузки	150 мА
2.11	Потребляемый ток	<10 мА
2.12	Ток утечки	<0,01 мА
2.13	Режим переключения	150 Гц
2.14	Повторяемость	<1.0%(Старший)
2.15	Гистерезис	<15% (старший)
2.16	Материал чувствительной поверхности	ПБТ
2.17	Температура окружающей среды	-25°C ~ +75 °C
2.18	Защита цепи	Защита от короткого замыкания
2.19	Степень защиты	IP67

Мастер по ремонту электрооборудования АЦ

Елинов Д.И.