Программный комплекс "АС-4" версия 18.1.002 17/05/18
Проект: Текущий ремонт 2025 г.
Объект: Цех связи (ОТС)

Предприятие

Цех (подраздел) Управление комбината

Утверждаю
Директор по КС и инвестициям
Непомнящий Д.А.

"_____" _____ г.

Ведомость дефектов № 2411

Ремонт здания кабельного склада для хранения и выдачи кабеля (инв.№01000389)

на текущий ремонт
(ненужное вычеркнуть)

Инвентарный № 01000389

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. изм.	кол-во	Наименование	ед. изм.	кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Фасад						
1	Устройство наружных инвентарных трубчатых лесов,	100 м2	4				
2	Устройство наружных инвентарных трубчатых лесов,	100 м2	4				
3	Ремонт кирпичной кладки	м3	0,7				
4	Устройство отмостки вокруг здания	м2	35				
5	Устройство гидроизоляции цоколя здания битумной	100 м2	27 м2				
6	Битум	т	0,3				
7	Очистка металлических поверхностей ворот	м2	40				
8	Окраска металлических поверностей ворот в 2 слоя	м2	40				
9	Улучшенная штукатурка стен по сетке толщиной 30 мм	100 м2	113 м2				
10	Ремонт кровли рубероидной	м2	108				
	Раздел 2 Внутри здания						
11	Заделка продольных и поперечных рёбер	м2	5				
	Раздел 3 Другие работы						
12	Перевозка мусора до 20 км	т	1				

Проверил Ведущий инженер ОКР _____ Гриненко А.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Инженер ТС _____ Иванов А.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Затверджую:
Директор по капітальному будівництву
и капітальним ремонтам ПРАТ «ЦГЗК»
_____Д.О.Непомнящий
« ____ » _____ 2024г.

Ведомость дефектов № 2412
на ремонт мягкой кровли здания здравпункта УЖДТ инв. № 01000223
условия выполнения работ: высота на которой производятся работы +4 м

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Приме-чания
1.	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 3 слоя	м²	193.9	
2.	Устройство цементной стяжки тол. до 40мм	м²	193.9	Раствор М100-8м3
3.	Грунтовка поверхности цементной стяжки праймером	м²	193.9	
4.	Разборка примыканий кровли из рулонных материалов	м²	21.6	
5.	Устройство примыкания кровли из наплавляемого материала на высоту 0,7 м. при помощи газопламенных горелок на высоту 0,7 м.	м²	21.6	
6.	Устройство подстилающего слоя кровли из наплавляемого материала при помощи газопламенных горелок.	м²	193.9	акваизол ПЭ-3,0-223м2
7.	Устройство верхнего слоя из наплавляемого материала при помощи газопламенных горелок.	м²	193.9	акваизол АПП-4,0 223м2
8.	Разборка отливов из оцинкованной стали б- 0.55 мм шириной 400мм	п.м.	24	
9.	Установка отливов из оцинкованной стали б- 0.5 5мм шириной 400мм	п.м.	24	Лист оц. т-0.55мм-0.08т дюбель 6х80мм-56шт
10	Устройство парапетных отливов из оцинкованной стали тол.0.55мм шириной 500мм	п.м	28	Лист оц. т-0.55мм-0.11т дюбель-68шт
11	Вывоз строительного мусора до 20 км.	тн	8.6	

Материалы и механизмы подрядчика.

Проверили:

Начальник УЖДТ А.В.Муха
Ведущий инженер ОКР А.В.Гриненко
Составил:
Мастер по ИС УЖДТ С.А.Бирец

3

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по капитальному строительству
и капитальным ремонтам ЧАО «ЦГОК»
_____Д.А.Непомнящий
« ____ » _____ 2024г.

Дефектная ведомость №2413
на ремонт: кровли здания переезда №16 инв. № 01002615

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Приме-чания
1.	Разборка покрытий кровли из металлошифера	м²	38	
2.	Ремонт каркаса кровли из деревянных брусьев 50х50мм	м²	38	Брус 50х50мм - 40м/п саморез 4х80мм -120шт
3.	Устройство кровли из металлошифера тол.0.5мм	м²	38	Металлошифер-0.35т саморез кровельный 4х40мм-360шт
4.	Вывоз строительного муссора на растояние -10км	тн	1.0	

Высота, на которой будут производится работы равна 4.2 м
Материалы и механизмы подрядчика.

Проверили:

Начальник УЖДТ А.В.Муха
Ведущий инженер ОКР А.В.Гриненко
Составил:
Мастер ИС УЖДТ С.А.Бирец

УТВЕРЖДАЮ
Директор по КС и КР ЧАО "ЦГОК"
_____ НепомнящийД.А.

Ведомость дефектов №2414
Текущий ремонт кровли здания звеносборочной базы СУ-4 ТР-ТА КБРС (инв.№01000143) УЖДТ

Работы ведутся на высоте +4,5 м при действующем оборудовании

№ п/п	Найменування робіт	одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість матеріалів, виробів та конструкцій		
				Найменування матеріалів, виробів та конструкцій	одиниця виміру	Кіль-кість
1	2	3	4	5	6	7
1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	100 м2	2,88			
2	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя	100 м2	2,88	*Бикроэласт ЭКП-4*	м2	331,2
				Бикроэласт ЭКП-2,5	м2	325,46
				Грунтовка праймер Технониколь №01	кг	230,4
3	Устройство примыканий высотой 400 мм из рулонных кровельных материалов к	100 м	0,271	*Бикроэласт ЭКП-4*	м2	31,972
				Грунтовка праймер Технониколь №01	кг	37,73
				Фартук из оцинкованной стали б-0,55мм шириной 430мм	м.п.	29,81
				Дюбель быстрого монтажа ф6х60	шт	180
4	Разборка отливов из оцинкованной стали	100 м	1,2			
5	Устройство отливов из оцинкованной стали	100 м	1,33	*Отлив из оцинкованной стали б-0,55мм*	м.п.	132
				Дюбель быстрого монтажа ф6х60	шт	800
6	Уборка и вывоз строительного мусора на	т	9			

Материалы и механизмы - ПОДРЯДЧИКА

Проверили:

Начальник УЖДТ А.В.Муха

Ведущий инженер ОКР А.Гриненко

Составили:

Мастер ИС УЖДТ С.А.Бирец

УТВЕРЖДАЮ
Директор по КС и ЧАО "ЦГОК"
_____НепомнящийД.А.

Ведомость дефектов №2495
Текущий ремонт кровли здания депо бульдозеров, кранов (инв.№01000163)

Работы ведутся на высоте +4 м при действующем оборудовании

№ п/п	Найменування робіт	одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість матеріалів, виробів та конструкцій		
				Найменування матеріалів, виробів та конструкцій	одиниця виміру	Кіль-кість
1	2	3	4	5	6	7
1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	100 м2	1,08			
2	Разборка цементной стяжки толщиной 30 мм	100 м2	1,08			
3	Устройство выравнивающих стяжек покрытий цементных толщиной 35 мм	100 м2	1,08			
4	Приготовление растворов (в построечных условиях) цементных, марки 150	м3	4,08	*Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400*	*т*	*1,69728*
				Песок природный, рядовой	*м3*	*4,3248*
5	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя	100 м2	1,08	*Рубероид наплавляемый для нижних слоев Акваизол АПП-ПЭ-3,0*	*м2*	*122,04*
				Рубероид наплавляемый для верхних слоев Акваизол АПП-ПЭ-4,0	*м2*	*124,2*
				Грунтовка битумная Акваизол	*т*	*0,045*
6	Устройство примыканий высотой 400 мм из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам с применением газопламенных горелок	100 м	0,417	*Рубероид наплавляемый для верхних слоев Акваизол АПП-ПЭ-4,0*	*м2*	*67,554*
				Грунтовка битумная Акваизол	*т*	*0,0105*
7	Разборка отливов (карнизных свесов) из оцинкованной стали 0,55 мм	100 м	0,48			
8	Устройство из листовой оцинкованной стали отливов (карнизных свесов) шириной 150 мм	100 м	0,48	*Сталь оцинкованная, толщина 0,55 мм*	*т*	*0,031*
				дюбель 6,0х70 мм	*т*	*0,00144*
9	Уборка и вывоз строительного мусора на расстояние до 20 км	т	4			

Материалы и механизмы - ПОДРЯДЧИКА

Проверили:

Начальник УЖДТ А.В.Муха

Ведущий инженер ОКР А.В. Гриненко

Составили:

Мастер ИС УЖДТ С.А.Бирец

Затвержую:
Директор з капітального будівництва
та капітальних ремонтів
_____ Непомнящий Дмитрій
«_____»_____2024 р.

Відомость дефектів № 2416

на поточний ремонт будівлі збірні ремонтні майстерні гараж господарского транспорту АТЦ инв. №01000891

№ п/п	Найменування робіт	Вимір	Кількість	Примітка
1	Розбирання відливів металевої сталі	м/тн	120/0,2	
2	Розбирання зруйнованої рулонної покрівлі	$м^2$	180	
3	Розбирання зруйнованої утеплення покрівлі з мінвати завтовшки 100мм.	$м^2$	180	
4	Влаштування утеплювача на покрівлі завтовшки 100мм.	$м^2$	180	Утеплювач Техноруф В60 Н100 (щільність 200кг/м3) -18м3 Телескопічне кріплення технонікольь 1/80 -900шт
5	Влаштування відливів покрівлі з оцинкованої сталі 0,55мм шириною 500мм.	м/тн	120/0,35	Саморіз DIN7504k =560шт.
6	Влаштування рулонної покрівлі з наплавлюваних матеріалов за допомогою газових пальників	$м^2$	1440	Акваизол ПЭ-3,0 = 1627м2 Акваизол АПП-4,0 = 1656м2
7	Пристрій примикань покрівлі з матеріалу, що наплавляється висотою 500мм .	м	168	Акваизол ПЭ-3,0 = 193м2 Акваизол АПП-4,0 = 196м2
8	Навантаження будівельного сміття та вивіз на відстань до 5км.	тн	5	

Матеріал та механізми – ПІДРЯДНИКА, Роботи виготовляються на позначці 9.0м.

Перевірив: Провідний інженер ВКР _____ Антон ГРИНЕНКО

Начальник АТЦ _____ Сергій ПЕТРУК

Склав: Провідний інженер за наглядом та ремонтам будівель та споруд _____ Володимир МІКУЛІН

Затвержую:
Директор з капітального будівництва
та капітальних ремонтів

_____ Непомнящий Дмитрій
«_____»_____2024 р.

Відомость дефектів №2417

на поточний ремонт покриття будівлі майстерен АТЦ инв. №01004659

№ п/п	Найменування робіт	Вимір	Кількість	Примітка
1	Розбирання зруйнованих відливів з металевої сталі	м/тн	72/0,1	
2	Влаштування відливів покрівлі з оцинкованої сталі 0,55мм шириною 500мм.	м/тн	72/0,2	Саморіз DIN7504k =560шт.
3	Влаштування рулонної покрівлі з наплавлюваних матеріалов за допомогою газових пальників	$м^2$	180	Акваизол ПЭ-3,0 = 203м2 Акваизол АПП-4,0 =207м2
4	Навантаження будівельного сміття та вивіз на відстань до 5км.	тн	5	

Матеріал та механізми – ПІДРЯДНИКА, Роботи виготовляються на позначці 4,5м.

Перевірив: Провідний інженер ВКР _____ Антон ГРИНЕНКО

Начальник АТЦ _____ Сергій ПЕТРУК

Склав: Провідний інженер за наглядом
та ремонтам будівель та споруд _____ Володимир МІКУЛІН

Затвержую:
Директор з капітального будівництва
та капітальних ремонтів
_____ Непомнящий Дмитрій
«____»_____2024 р.

Відомость дефектів №2418

на поточний ремонт покриття будівлі гаражу на 100автомобілів АТЦ инв. №01000121

№ п/п	Найменування робіт	Вимір	Кількість	Примітка
1	Розбирання зруйнованих відливів з металевої сталі	м/тн	102/0,2	
2	Влаштування відливів покрівлі з оцинкованої сталі 0,55мм шириною 500мм.	м/тн	102/0,28	Саморіз DIN7504k =360шт.
3	Влаштування рулонної покрівлі з наплавлюваних матеріалов за допомогою газових пальників	$м^2$	378	Акваизол ПЭ-3,0 = 434м2 Акваизол АПП-4,0 =427м2
4	Навантаження будівельного сміття та вивіз на відстань до 5км.	тн	5	

Матеріал та механізми – ПІДРЯДНИКА, Роботи виготовляються на позначці 10,5м.

Перевірив: Провідний інженер ВКР _____ Антон ГРИНЕНКО

Начальник АТЦ _____ Сергій ПЕТРУК

Склав: Провідний інженер за наглядом
та ремонтам будівель та споруд _____ Володимир МІКУЛІН

Затвержую:
Директор з капітального будівництва
та капітальних ремонтів
_____ Непомнящий Дмитрій
«_____»_____2024 р.

Відомость дефектів № 2ИПВ

на поточний ремонт покриття будівлі диспетчерського пункту АТЦ инв. №01004060

№ п/п	Найменування робіт	Вимір	Кількість	Примітка
1	Розбирання зруйнованих відливів з металевої сталі	м/тн	25/0,5	
2	Влаштування відливів покрівлі з оцинкованої сталі 0,55мм шириною 500мм.	м/тн	38/0,1	Саморіз DIN7504k =60шт.
3	Влаштування рулонної покрівлі з наплавлюваних матеріалов за допомогою газових пальників	$м^2$	85	Акваизол ПЭ-3,0 = 97м2 Акваизол АПП-4,0 =96м2
4	Наплавка примикань покрівлі з рулонного матеріалу висотою 500мм.	м	25	Акваизол ПЭ-3,0 = 14,3м2 Акваизол АПП-4,0 =14м2
5	Навантаження будівельного сміття та вивіз на відстань до 5км.	тн	1	

Матеріал та механізми – ПІДРЯДНИКА, Роботи виготовляються на позначці 4,5м.

Перевірив: Провідний інженер ВКР _____ Антон ГРИНЕНКО

Начальник АТЦ _____ Сергій ПЕТРУК

Склав: Провідний інженер за наглядом
та ремонтам будівель та споруд _____ Володимир МІКУЛІН

Затвержую:
Директор з капітального будівництва
та капітальних ремонтів

_____ Непомнящий Дмитрій
«_____»_____2024 р.

Відомость дефектів №2420

на поточний ремонт покриття будівлі гаража автобусів 10 боксів АТЦ инв. №01004655

№ п/п	Найменування робіт	Вимір	Кількість	Примітка
1	Розбирання зруйнованих відливів з металевої сталі	м/тн	120/0,2	
2	Влаштування відливів покрівлі з оцинкованої сталі 0,55мм шириною 500мм.	м/тн	120/0,35	Саморіз DIN7504k =560шт.
3	Влаштування рулонної покрівлі з наплавлюваних матеріалов за допомогою газових пальників	$м^2$	840	Акваизол ПЭ-3,0 = 950м2 Акваизол АПП-4,0 =966м2
4	Наплавка примикань покрівлі з рулоного матеріалу висотою 500мм .	м	20	Акваизол ПЭ-3,0 = 11,5м2 Акваизол АПП-4,0 = 22,6м2
5	Навантаження будівельного сміття та вивіз на відстань до 5км.	тн	5	

Матеріал та механізми – ПІДРЯДНИКА, Роботи виготовляються на позначці 7.0м.

Перевірив: Провідний інженер ВКР _____ Антон ГРИНЕНКО

Начальник АТЦ _____ Сергій ПЕТРУК

Склав: Провідний інженер за наглядом
та ремонтам будівель та споруд _____ Володимир МІКУЛІН

Затвержую:
Директор з капітального будівництва
та капітальних ремонтів

_____Непомнящий Дмитрій
«_____»_____2024 р.

Відомость дефектів N 2421

на поточний ремонт покриття будівлі АБК АТЦ инв. №01000127

№ п/п	Найменування робіт	Вимір	Кількість	Примітка
1	Розбирання відливів металевої сталі	м/тн	120/0,2	
2	Розбирання зруйнованої рулонної покрівлі	$м^2$	180	
3	Розбирання зруйнованої утеплення покрівлі з мінвати завтовшки 100мм.	$м^2$	180	
4	Розбивка відбійними молотками бетонних вставок між стіновими панелями та плитами покриття	$м^3$	18	
5	Виготовлення окремих елементів металоконструкцій нащільників, плоских, без отворів та вирізів, маса елемента до 0.01 тн.	тн	2,832	Аркуш. Ст.3.0 шириною 600мм.=1,865тн.Куток ст.50х4=1,036тн. Коло Ø10=0,045тн.
6	Свердління отворів діаметром 10мм. глибиною 100мм. за допомогою перфоратора	шт	240	
7	Дрібні металоконструкції нащільників, маса конструкції до 0.01 т. Монтаж із застосуванням електрозварювання вручну.	тн	2,832	
8	Механізоване покриття ґрунтом по підготовленій металевій поверхні: ґрунт гф-021	$м^2$	180	
9	Механізоване фарбування металевих ґрунтованих поверхонь емалями пф-115 за 2 рази	$м^2$	180	
10	Улаштування покрівлі	$м^2$	72	Руберoід СХ2.0-80м2
11	Влаштування утеплювача на покрівлі завтовшки 100мм.	$м^2$	72	Утеплювач Техноруф В60 Н100 (щільність 200кг/м3) -7,2м3 Телескопічне кріплення технонікoль 1/80 -360шт
12	Влаштування відливів покрівлі з оцинкованої сталі 0,55мм шириною 500мм.	м/тн	120/0,35	Саморіз DIN7504k =560шт.

13	Влаштування рулонної покрівлі з наплавлюваних матеріалов за допомогою газових пальників	$м^2$	120	Акваизол ПЭ-3,0 = 135м2 Акваизол АПП-4,0 =138м2
14	Наплавка примикань покрівлі з рулоного матеріалу висотою 500мм .	м	120	Акваизол ПЭ-3,0 = 55м2 Акваизол АПП-4,0 = 69м2
15	Заміна зливової каналізації з м/к за допомогою газополум'яної апаратури	м/тн	4/0,046	Труба мт. Ø108х4,5мм.=0,046тн
16	Навантаження будівельного сміття та вивіз на відстань до 5км.	тн	5	

Матеріал та механізми – ПІДРЯДНИКА, Роботи виготовляються на позначці 9.0м.

Перевірив: Провідний інженер ВКР _____ Антон ГРИНЕНКО

Начальник АТЦ _____ Сергій ПЕТРУК

Склав: Провідний інженер за наглядом та ремонтам будівель та споруд _____ Володимир МІКУЛІН

СОГЛАСОВАНО:
Главный специалист отдела КС и КР
_____М.В. Козлов
«_____»_____2024г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЗКС и инвестиций
_____Д.А. Непомнящий
«___»_____ 2024г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №2422
ГТЦ-2

«Контрольно-пропускной пункт, инв. №01003701. Ремонт кровли».

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка покрытия кровли	$м^2$	15	
2	Разборка стяжек	$м^2$	15	
3	Кирпичная кладка парапета	$м^3$	0,2	Кирпич силикатный 250×120×65мм – 79 шт; Цементо-песчаный раствор М50 – 0,042м3
4	Огрунтовка основания из бетона	$м^2$	15	Грунтовка ANSERGLOB EG-60 – 3л
5	Устройство выравнивающих стяжек покрытий цементных толщиной 40 мм	$м^2$	15	Цементно-песчаный раствор М100 – 0,61 $м^3$
6	Штукатурка парапета по сетке без устройства каркаса, толщ. 20мм	$м^2$	12,8	Штукатурка Anserglob BCT-20 - 409,6 кг; Дюбель с ударным шурупом Expert 6х40 – 76шт ; Сетка сварная оцинк. 25х25х1,2 – 13,8м2
7	Устройство из листовой стали карнизных свесов	м	7,5	Карниз из оцинкованной стали – 7,6 м; Дюбель с ударным шурупом гриб Expert 6х60 – 24 шт
8	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя	$м^2$	15	Бикроэласт ЭПП -2,5мм – 16,95 $м^2$; Бикроэласт ЭКП-4,0 – 17,25 $м^2$; Праймер битумный № 1 Технониколь – 0,006т
9	Устройство примыканий высотой 400 мм	м	8	Бикроэласт ЭПП -2,5мм – 4,3 м2; Бикроэласт ЭКП-4,0 – 4,4 м2; Праймер битумный № 1 Технониколь – 0,001т; Прижимная планка из оцинкованной стали – 8,8м; Дюбель с ударным шурупом гриб Expert 6х60 – 26 шт

10	Устройство из листовой стали , парапетов	м	8	Парапет из оцинкованной стали – 8,8 м; Дюбель с ударным шурупом гриб Expert 6х60 – 26 шт

Материалы – подрядчика
Механизмы и оборудование – подрядчика
Работы проводятся на высоте до 3300 мм

Проверил:

Ведущий инженер ОКР А.П. Тверденко

Составил:

Начальник ГТЦ-2 А.Н. Карпенко

Инженер ТНСР ЗиС Ю.А. Боймиструк

СОГЛАСОВАНО:
Главный специалист отдела КС и КР
_____М.В. Козлов

«_____»_____2024г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор з КС и инвестиций
_____ Д.А. Непомнящий

«___» _____ 2024г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2423

Петровский карьер

Здание трансформаторной п.ст 6-0,4 канализационной насосной станции хозбытовых стоков карьера №4, инв. № 01000902

Ремонт кровли

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Кровля				
1	Разборка кровли из рубероида	$м^2$	35,4	
2	Разборка стяжек	$м^2$	35,4	
3	Демонтаж кирпичной кладки парапета	$м^3$	1,2	
4	Устройство парапетов	м	12	Кирпич керамический 250*120*65 мм – 384 шт; Портландцемент М400 – 72 кг; Песок природный – 0,24 м3
5	Ремонт швов между плитами покрытия с расчисткой	м	24	Грунтовка ANSERGLOB EG-60 – 0,3 л; Цементно-песчаный раствор М100 – 0,059 м3
6	Устройство уклона кровли из керамзита	$м^3$	2,75	Гравий керамзитовый фракции 20-40 мм, марка М400 – 2,83662 м3
7	Огрунтовка основания из бетона	$м^2$	35,4	Грунтовка ANSERGLOB EG-60 – 7,1 л
8	Устройство цементной выравнивающей стяжки толщиной 50 мм	$м^2$	35,4	
9	Приготовление растворов [в строительных условиях] цементных, марки 150	$м^3$	1,81	Песок – 1,9186 м3; Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначение, марка 400 – 0,7529 т
10	Устройство из листовой стали карнизных свесов	м	12	Карниз из оцинкованной стали – 13,2 м; Дюбель с ударным шурупом гриб Expert 6x60 – 36 шт
11	Устройство кровли из наплавляемого рубероида при использовании газовых горелок в 2 слоя	$м^2$	35,4	Бикроэласт ЭПП -2,5мм (нижний слой) - 40 м2; Бикроэласт ЭКП-4,0 (верхний слой) – 40,7 м2; Праймер битумный № 1 Технониколь– 0,015 т

12	Разборка примыканий из наплавляемого рубероида высотой 400 мм	м.п.	12	
13	Устройство примыканий при использовании газовых горелок высотой 400 мм	м.п	12	Бикроэласт ЭПП -4,5мм (нижний слой) – 8 м2. Бикроэласт ЭКП-4,0 (верхний слой) - 8,1 м2. Праймер битумный № 1 Технониколь– 0,0025 т; Планка прижимная из оцинкованной стали – 13,2м; Дюбель с ударным шурупом гриб 6х60 – 36 шт
14	Устройство парапетных отливов	м.п.	12	Парапетный фартук П-образный оцинкованный – 13,2 м; Кровельный саморез – 36 шт

Материалы – подрядчика
Механизмы и оборудование – подрядчика
Работы проводятся на высоте до 4,340 м

Проверил:

Вед. инженер ОКР А.П. Тверденко

Составил:

И.о.начальника Петровского карьера Д.А. Егупов

Инженер ТНСРЗиС Ю. А. Бойглиструк

СОГЛАСОВАНО:
Главный специалист отдела КС и КР
_____М.В. Козлов

«_____»_____2024г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор з КС и инвестиций
_____Д.А. Непомнящий

«___» _____ 2024г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №2424

Петровский карьер

«Ремонт кровли административно – бытового комбината № 4, инв. №01000905».

	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка кровли из рубероида, 3 слоя	$м^2$	1144	
2	Разборка покрытия примыканий из рубероида	$м^2$	72	
3	Разборка стяжек, толщ 5см	$м^2$	1144	
4	Огрунтовка основания из бетона	$м^2$	1144	Контакт бетон – 343,2 кг
5	Устройство цементной выравнивающей стяжки толщиной 50 мм	$м^2$	1144	
6	Устройство уклона кровли из керамзита	$м^3$	30	Гравий керамзитовый фракции 20-40 мм, марка М400 – 30,942 м3
7	Приготовление раствора, марка М150	$м^3$	58,3	Песок – 61,798 м3; Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначение, марка 400 – 24,251 т
8	Устройство кровли из наплавляемого рубероида при использовании газовых горелок в 2 слоя	$м^2$	1470	Бикроэласт ЭПП -2,5мм (нижний слой) – 1292,7 м2; Бикроэласт ЭКП-4,0 (верхний слой) – 1315,6 м2; Праймер битумный № 1 Технониколь– 457,6 кг
9	Устройство примыканий при использовании газовых горелок высотой 400мм	м.п	98	Бикроэласт ЭПП -2,5мм (нижний слой) – 154,2 м2. Бикроэласт ЭКП-4,0 (верхний слой) -157,2 м2. Праймер битумный № 1 Технониколь– 46,2 кг; Планка прижимная из оцинкованной стали –292 м; Дюбель с ударным шурупом гриб 6х60 – 720 шт

10	Устройство парапетных отливов	м.п.	289	Парапетный фартук П-образный оцинкованный – 292 м; Кровельный саморез – 1156 шт

Материалы – подрядчика
Механизмы и оборудование – подрядчика
Работы проводятся на высоте до 6750 мм

Проверил:

Вед. инженер ОКР А.П. Тверденко

Составил:

И.о.начальника Петровского карьера Д.В. Егупов

Инженер ТНСРЗиС Ю.А. Боймиструк

Утверждаю
Директор по капитальному строительству и капитальным ремонтам
_____ Непомнящий Д.А.
"_____" _____ г.

Ведомость дефектов № 2425

Текущий ремонт кровли Здания склада концентрата (инв.№01000036)

Условия выполнения работ:
Работы выполняются в корпусе действующей фабрики до отм.+22.150 м., при наличии в зоне производства работ действующего оборудования и движения ГПМ.

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. изм.	кол-во	Наименование	ед. изм.	кол-во	
1	2	3	4.000	5	6	7	8
	Раздел 1 Кровельные работы Склад						
1	**Демонтаж покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, в два шари**	100 м2	4				
2	**Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів**	100 м	1.5				
				Лист стальной 4 мм	т	0.905	
				Саморез по металу 5.5х39	шт	161.606	
3	**Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари**	100 м2	8.00				
				Бікроеласт ЕПП 2,5	м2	904.000	
				Бікроеласт ЕКП 4,0 сланець сірий	м2	920.000	
	Раздел 2 Кровельные работы СК-23						
4	**Демонтаж покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, в два шари**	100 м2	0.6				
5	**Улаштування з листової сталі поясків,**	100 м	1.2				
				Лист стальной 4 мм	т	0.724	
				Саморез по металу 5.5х39	шт	129.285	
6	**Улаштування покрівель рулонних з**	100 м2	2.58				
				Бікроеласт ЕПП 2,5	м2	291.540	
				Бікроеласт ЕКП 4,0 сланець сірий	м2	296.700	
7	**УБОРКА МУСОРА: ПОГРУЗКА СЫПУЧЕГО МУСОРА ЛОПАТАМИ В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР С ПОДЪЕМОМ ДО 1.0 М**	т	5				
8	**ПОГРУЗКА ГРУЗОВ КРАНОМ МОСТОВЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10.0 Т, МАССА ГРУЗА ДО 2.5 Т**	т	5				
9	**РАЗГРУЗКА ГРУЗОВ КРАНОМ МОСТОВЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т, МАССА ГРУЗА ДО 2.5 Т**	т	5				
10	**Перевозка мусора до 20 км**	т	5				

Материалы, механизмы и оборудование подрядчика.

Проверил:

Ведущий инженер ОКР ***А.В. Гриненко***

Начальник обогатительной фабрики Сидлецкий Александр Петрович Подписано цифровой подписью: Сидлецкий Александр Петрович Дата: 2024.12.19 11:22:11 +02'00' ***А.П.Сидлецкий***

Составил:

Подписано цифровой подписью: Газін Ігор Сергійович Дата: 2024.12.19 10:23:44 +02'00' ***И.С.Газин***

Утверждаю:
Директор по капитальному строительству и капитальным ремонтам
_____НЕПОМНЯЩИЙ Дмитрий
«_____»_____2024 г.

Ведомость дефектов № 2426

на текущий ремонт кровли галереи шинопровода от ГПП-2 –ГПП-4 до фабрики обогащения ЦСП инв. №02001255

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Устройство лесов и подмостей на высоту до 10м	$м^2$	50	
2	Разборка лесов и подмостей	$м^2$	50	
	Ремонт кровли			
1	Разборка разрувшегося рулонного кровельного покрытия 6 слоев	$м^2$	600	
2	Разборка утеплителя толщиной 50мм	$м^3$	3	
3	Устройство цементной стяжки толщиной до 40мм.	$м^2$	600	
4	Устройство отливов из оцинкованного листа шириной 300мм. толщиной 0,55мм.	м/тн	250/0,41	ДБМ6х60=833шт.
5	Устройство примыкание кровли из наплавляемых материалов высотой 800мм. по кирпичной кладки стен	$м/м^2$	250/200	Акваизол ПЭ3,0=230м2 Акваизол АПП 4,0=226м2 Грунтовка битумная ТехноНИКОЛЬ = 80лт.
6	Устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов в два слоя с помощью газовых горелок	$м^2$	600	Акваизол ПЭ3,0=690м2 Акваизол АПП 4,0=678м2 Грунтовка битумная ТехноНИКОЛЬ = 180лт.
7	Вывоз строительного мусора на расстояние до 20км.	тн	10	

Материалы и механизмы – Подрядчика, работы планируются выполнять на высоте до 10,0м.

Проверил: Ведущий инженер ОКР _____ Антон ГРИНЕНКО

Составил:
Начальник ЦСП _____ Григорий ВАСИЛЬЕВ

Ведущий инженер ЗиС _____ Владимир МИКУЛИН

Утверждаю:
Директор по капитальному строительству и капитальным ремонтам
_____НЕПОМНЯЩИЙ Дмитрий
«_____»_____2024 г.

Ведомость дефектов №2427

на текущий ремонт кровли галереи шинопровода Н17 ЦСП инв. №02001256

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Устройство лесов и подмостей на высоту до 10м	$м^2$	50	
2	Разборка лесов и подмостей	$м^2$	50	
	Ремонт кровли			
1	Разборка разрувшегося рулонного кровельного покрытия 6 слоев	$м^2$	6	
2	Разборка утеплителя толщиной 50мм	$м^3$	0,3	
3	Устройство цементной стяжки толщиной до 40мм.	$м^2$	6	
4	Устройство отливов из оцинкованного листа шириной 300мм. толщиной 0,55мм.	м/тн	25/0,041	ДБМ6х60=84шт.
5	Устройство примыкание кровли из наплавляемых материалов высотой 400мм. по кирпичной кладки стен	$м/м^2$	50/20	Акваизол ПЭ3,0=23,0м2 Акваизол АПП 4,0=22,6м2 Грунтовка битумная ТехноНИКОЛЬ = 8лт.
6	Устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов в два слоя с помощью газовых горелок	$м^2$	60	Акваизол ПЭ3,0=69,0м2 Акваизол АПП 4,0=67,8м2 Грунтовка битумная ТехноНИКОЛЬ = 18лт.
7	Вывоз строительного мусора на расстояние до 20км.	тн	10	

Материалы и механизмы – Подрядчика, работы планируются выполнять на высоте до 10,0м.

Проверил: Ведущий инженер ОКР _____ Антон ГРИНЕНКО

Составил:
Начальник ЦСП _____ Григорий ВАСИЛЬЕВ

Ведущий инженер ЗиС _____ Владимир МИКУЛИН

Утверждаю:
Директор по капитальному строительству и капитальным ремонтам
_____ НЕПОМНЯЩИЙ Дмитрий
«_____»_____2024 г.

Ведомость дефектов №2428

на текущий ремонт кровли здания ЗРУ-35кВ п-ст. ГПП-3
ЦСП инв. №01000284

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Установка и разборка лесов высотой до 11м	$м^2$	50	
2	Разборка раздувшегося рулонного кровельного покрытия 6 слоев	$м^2$	90	
3	Устройство цементной стяжки толщиной 30мм.	$м^2$	90	
4	Устройство отливов из оцинкованного листа шириной 350мм. толщиной 0,55мм.	м/тн	122/0,2	ДБМ 4,5х60=650шт.
5	Устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов в два слоя с помощью газовых горелок	$м^2$	480	Акваизол ПЭ3,0=552м2 Акваизол АПП 4,0=542м2 Грунтовка битумная Техно НИКОЛЬ 01 =144лт.
6	Вывоз строительного мусора на расстояние до 20км.	тн	5	

Материалы и механизмы – Подрядчика, работы выполнять на высоте до 10,4м.

Проверил:
Ведущий инженер ОКР _____ Антон ГРИНЕНКО

Составил:
Начальник ЦСП _____ Григорий ВАСИЛЬЕВ

Ведущий инженер ТН ЗиС _____ Владимир МИКУЛИН

Утверждаю:
Директор по капитальному строительству и капитальным ремонтам
_____ НЕПОМНЯЩИЙ Дмитрий
«_____»_____2024 г.

Ведомость дефектов №2429

на текущий ремонт здания ЗРУ-6кВ ГПП-4 ЦСП инв. №01000287

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Установка и разборка лесов и подмостей	$м^2$	64	
2	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт/м2	13/30	
3	Установка оконных блоков из мет аллопластика 1,45х1,6м	шт	13/30	Отлив оцинк 0,1х1,7м.=13шт. Подоконник ПВХ1,6х0,3м=10шт. Оконные блоки глухие 1,45х1,6м = 10шт. Оконные блоки с открывающейся створкой 1,45х1,6=3шт.
4	Демонтаж дверных блоков	шт/м2	3/5,4	
5	Установка дверного блока из метало пластика	шт/м2	3/5,4	Двери 0,9х2,0=3шт. с врезным замком
6	Устройство откосов цементным раствором шириной 150мм.	м	73	
7	Штукатурка кирпичной кладки стен цементным раствором толщиной до 30мм по штукатурной сетке 30х30х0,7	$м^2$	144	

Материалы и механизмы – Подрядчика.
Проверил: Ведущий инженер ОКР _____ Антон ГРИНЕНКО

Составил:
Начальник ЦСП _____ Григорий ВАСИЛЬЕВ

Ведущий инженер ЗиС _____ Владимир МИКУЛИН

Утверждаю:
Директор по капитальному строительству и капитальным ремонтам
_____ НЕПОМНЯЩИЙ Дмитрий
«_____»_____2024 г.

Ведомость дефектов № 2430

на текущий ремонт здания ЗРУ-6кВ ГПП-3 ЦСП инв. №01000283

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Установка и разборка лесов та подмастей	$м^2$	160	
2	Штукатурка кирпичной кладки стен цементным раствором толщиной до 40мм	$м^2$	144	
3	Восстановления защитного слоя бетона стеновых панелей ремонтно восстановительной смесью толщиной до 20мм.	$м^2$	62	Смесь=496кг.
4	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	5,8	
5	Устройство бетонной отмостки толщиной 100мм.	$м^2/м^3$	60/6,0	Бетон С15=6м3

Материалы и механизмы – Подрядчика, кроме щебень - Заказчика

Проверил: Ведущий инженер ОКР _____ Антон ГРИНЕНКО

Составил:
Начальник ЦСП _____ Григорий ВАСИЛЬЕВ

Ведущий инженер ЗиС _____ Владимир МИКУЛИН

Утверждаю:
Директор по капитальному строительству и капитальным ремонтам
_____ НЕПОМНЯЩИЙ Дмитрий
«_____»_____2024 г.

Ведомость дефектов №2431

на ремонт кровли здания ЛКУ ЦСП инв. №01000958

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Установка и разборка лесов высотой до 6м	$м^2$	10	
2	Разборка разрувшегося рулонного кровельного покрытия 6 слоев	$м^2$	30	
3	Устройство отливов из оцинкованного листа шириной 350мм. толщиной 0,55мм.	м/тн	122/0,2	ДБМ 4.5х60=650шт.
4	Устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов в два слоя с помощью газовых горелок	$м^2$	564	Акваизол ПЭ3,0=648м2 Акваизол АПП 4,0=637м2 Грунтовка битумная Техно НИКОЛЬ 01 =170лт.
5	Устройство примыканий кровли из наплавляющих материалов в два слоя высотой до 400м.	м	15	Акваизол ПЭ3,0=6,9м2 Акваизол АПП 4,0=6,8м2 Грунтовка битумная Техно НИКОЛЬ 01 =1,8лт.
6	Вывоз строительного мусора на расстояние до 20км.	тн	1	

Материалы – Подрядчика работы планируются выполнять на высоте до 6,0м.
Проверил:

Ведущий инженер ОКР _____ Антон ГРИНЕНКО
Составил:
Начальник ЦСП _____ Григорий ВАСИЛЬЕВ

Ведущий инженер ТН ЗиС _____ Владимир МИКУЛИН

Утверждаю:
Директор по капитальному строительству и капитальным ремонтам
_____ НЕПОМНЯЩИЙ Дмитрий
«_____»_____2024 г.

Ведомость дефектов №2432

на текущий ремонт кровли здания ЗРУ-6кВ подстанции 2-35 ЦСП инв. №01000281

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Устройство лесов и подмостей на высоту до 10м	$м^2$	50	
2	Разборка лесов и подмостей	$м^2$	50	
	Ремонт кровли			
3	Разборка разрувшегося рулонного кровельного покрытия 6 слоев	$м^2$	252,5	
4	Устройство цементной стяжки толщиной до 40мм	$м^2$	252,5	
5	Устройство отливов из оцинкованного листа шириной 300мм. толщиной 1,0мм.	м/тн	84/0,16	Винт самосверлящий 4,8х60 =90шт. Шуруп уневирсальный 4,5х35=280шт.
6	Устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов в два слоя с помощью газовых горелок	$м^2$	252,5	Акваизол ПЭ3,0=290м2 Акваизол АПП 4,0=285м2 Грунтовка битумная Техно НИКОЛЬ 01 =75,6лт.
7	Вывоз строительного мусора на расстояние до 20км.	тн	5	

Материалы – Подрядчика работы планируются выполнять на высоте до 6,0м.
Проверил:

Ведущий инженер ОКР _____ Антон ГРИНЕНКО

Начальник ЦСП _____ Григорий ВАСИЛЬЕВ

Составил:

Ведущий инженер ТН ЗиС _____ Владимир МИКУЛИН

Утверждаю:
Директор по капитальному строительству и капитальным ремонтам
_____ НЕПОМНЯЩИЙ Дмитрий
«_____»_____2024 г.

Ведомость дефектов № 2433

на текущий ремонт кровли здания ГПП-1 ЗРУ-6 ЦСП инв. №01000282

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка разувшегося рулонного кровельного покрытия 6 слоев	$м^2$	83	
2	Устройство цементной стяжки толщиной 30мм.	$м^2$	83	
3	Устройство примыкание кровли из наплавляемых материалов высотой 400мм. по кирпичной кладки стен	$м/м^2$	27/10,8	Акваизол ПЭ3,0=12,8м2 Акваизол АПП 4,0=12м2 Грунтовка битумная ТехноНИКОЛЬ = 3лт.
4	Устройство отливов из оцинкованного листа шириной 350мм. толщиной 0,55мм.	м/тн	132/0,28	ДБМ6х60=660шт.
5	Устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов в два слоя с помощью газовых горелок	$м^2$	540	Акваизол ПЭ3,0=621м2 Акваизол АПП 4,0=610м2 Грунтовка битумная Техно НИКОЛЬ 01 =162лт.
6	Вывоз строительного мусора на расстояние до 20 км	тн	10	

Материалы и механизмы – Подрядчика.

Проверил:

Ведущий инженер ОКР _____ Антон ГРИНЕНКО

Начальник ЦСП _____ Григорий ВАСИЛЬЕВ

Составил:

Ведущий инженер ТН ЗиС _____ Владимир МИКУЛИН

Утверждаю:
Директор по капитальному строительству и капитальным ремонтам
_____ НЕПОМНЯЩИЙ Дмитрий
«____»_____2024 г.

Ведомость дефектов № 2434

на текущий ремонт кровли здания склад оборудования 2 для технологического оборудования ЦХОМ инв. №01000368

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка отливов из оцинкованной стали	м/тн	240/0,3	
2	Разборка кирпичной кладки стен	$м^3$	0,5	
3	Кладка стен из красного кирпича толщиной до150мм.	$м^3$	1	Кирпич красный - керамический полнотелый=400шт.
4	Разборка разрушившейся кровли в 6 слоев	$м^2$	50	
5	Устройство цементной песчаной стяжки по сетке толщиной 40мм.	$м^2$	250	
6	Устройство отливов кровли из оцинкованной стали толщ. 0,55мм шириной 350мм	м/тн	240/0,4	Лист оцинк. 0,55мм = 464кг ДБН60=960шт.
7	Устройство рулонной кровли из наплавляемых материалов при помощи газовых горелок в два слоя	$м^2$	1240	Акваизол АПП ПЭ-4=1426м2 Акваизол АПП ПЭ-3 = 1401м2 Грунтовка битумная =372л
8	Вывоз строительного мусора на расстояние до 20 км.	тн	10	

Механизмы и материал – Подрядчика. Высота здания до 5,5м.

Проверил:

Ведущий инженер ОКР _____ Антон ГРИНЕНКО

Начальник ЦХОМ _____ Александр ОСАДЧИЙ

Составил:

Ведущий инженер _____ Владимир МИКУЛИН

УТВЕРЖДАЮ
Директор по капитальному строительству
и капитальным ремонтам
_____НЕПОМНЯЩИЙ Дмитрий
«___»_____2024г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №2435

на текущий ремонт кровли склада мобрезервов корпус а и б инв. №01000325 ЦХОМ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Изготовление ограждений из м/к весом до 50кг.	тн	0,222	Круг Ø14= 0,23тн
2	Монтаж ограждений из м/к вручную	тн	0,222	ДБМ SMX8x14=160шт.
3	Грунтовка м/к ГФ021 за один раз	$м^2$	24	3,6кг. Серый
4	Покраска м/к эмалью ПФ115 за два раза	$м^2$	24	8,4кг Красный
5	Разборка отливов из оцинкованной стали	м/тн	72/0,11	
6	Устройство примыкания кровли из оцинкованной стали толщ. 0,55мм шириной 350мм	м/тн	72/0,11	Лист оценк. 0,55мм = 115кг ДБН60=260шт.
7	Устройство рулонной кровли из наплавляемых материалов при помощи газовых горелок	$м^2$	1800	Акваизол ПЭ-3,0 = 2070м2 Акваизол АПП-4,0 = 2034м2
8	Вывоз строительного мусора на расстояние до 20 км.	тн	3	

Материалы и механизмы – ПОДРЯДЧИКА. Работы производятся на отметке 10.80м.

Проверил:

Ведущий инженер ОКР Антон ГРИНЕНКО

Начальник ЦХОМ Александр ОСАДЧИЙ

Составил:

Ведущий инженер Владимир МИКУЛИН

Проект: Текущие ремонты 2025г.
Объект: ЦХОМ
Предприятие

Цех ЦХОМ

Директор по капитальному строительству и капитальным ремонтам
НЕПОМНЯЩИЙ Дмитрий

Ведомость дефектов № 3 - 0 - 6 - 1 № 2436

На ремонт кровли пристройки к складу 282 ЦХОМ

на текущий ремонт

Инвентарный № 01002974

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. изм.	кол-во	Наименование	ед. изм.	кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Разборка покрытия кровли из листовой стали**	**100 м2**	**0,35**				
2	**Устройство выравнивающих стяжек покрытий цементных толщиной 15 мм**	**100 м2**	**0,3**				
				Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	*м2*	*1,32*	
				Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150	*м3*	*0,459*	
3	**Устройство выравнивающих стяжек покрытий цементных, на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 40мм (+25мм)**	**100 м2**	**0,3**				
				Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150	*м3*	*0,765*	
4	**Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,55мм, шириной 350мм**	**100 м**	**0,22**				
				Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,55 мм	*т*	*0,04*	
				Дюбель 4,5х60мм	*шт*	*60*	
5	**Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя**	**100 м2**	**0,3**	*Грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ 01 - 0,35л/м2*	*литр*	*10,5*	
				Аквaизол ПЭ-3,0	*м2*	*33,9*	
				Аквaизол ПЭ-4,0	*м2*	*34,5*	

Механизмы и материалы – Подрядчика. Высота зданий до 5м.

Проверил:
Ведущий инженер ОКР _____ Антон ГРИНЕНКО

Составил:
Начальник ЦХОМ _____ Александр ОСАДЧИЙ

Ведущий инженер _____ Владимир МИКУЛИН

текущий ремонт 2025г.

Утверждаю
Директор по капитальному строительству и капитальным ремонтам ЧАО "ЦГОК"
_____Дмитрий НЕПОМНЯЩИЙ
"____"_____2024 г.

Ведомость дефектов №2437

На ремонт здания быткомбината , инв.№01004205, шахты Гигант-Глубокая
Материалы и механизмы: подрядчика
Высота на которой производятся работы: 12 ,000 м

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов	м2	200	
2	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов (2 слой) ; На каждый последующий слой разборки рулонных покрытий	м2	200	
3	Устройство пароизоляции из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в один слой	м2	150	*Полибуд ХПП,Праймер битумный Технониколь №1*
4	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	м2	200	*Утеплитель Техноруф В экстра Н100мм. дюбель-зонт 10х220*
5	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя	м2	500	*Бикроэласт ЭПП 2,5Бикроэласт ЭКП 4,0*
6	Устройство из листовой стали отливов	м	45	*Отлив из оцинкованной стали 330 мм толщ. 0,5мм*
7	Установка приемных воронок организованного водоотлива из оцинкованной стали	шт	1	*воронка из оцинкованной стали*
8	Установка труб организованного водоотлива из оцинкованной стали диам.100 мм	м	10	*труба из оцинкованной стали диам.100 мм*
9	Погрузка мусора вручную		3	
10	Перевозка мусора до 30 км, без погрузки		3	

Начальник отдела кап.ремонтов ЧАО "ЦГОК" — **Антон ГРИНЕНКО**

Начальник шахты Гигант-Глубокая — **Виктор ЛЫСЕНКО**

Составил: инженер ТНЗ и С — **Ольга САЕНКО**

Затверджую:
Директор з КБ та КР ПРАТ "ЦГЗК"
_____ Дмитро НЕПОМНЯЩИЙ

Відомість дефектів №2438
Поточний ремонт покрівлі будівлі насосної станції поверхневих вод з греблею 1 і 2 (інв.№01000577)

Роботи проводяться на висоті +4 м при діючому обладнанні

№ п/п	Найменування робіт	одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість матеріалів, виробів та конструкцій		
				Найменування матеріалів, виробів та конструкцій	одиниця виміру	Кіль-кість
1	2	3	4	5	6	7
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів у 1-3 шари	100 м2	1,44			
2	Влаштування покрівель рулонних з наплавлюваних матеріалів із застосуванням газополум'яних пальників, у два шари	100 м2	1,44	*Бикроэласт ЭКП-4*	м2	165,6
				Бикроэласт ЭКП-2,5	м2	162,73
				Грунтовка праймер	кг	115,2
3	Влаштування примикань заввишки 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газополум'яних пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,1355	*Бикроэласт ЭКП-4*	м2	15,986
				Грунтовка праймер	кг	18,865
				Фартук из оцинкованной стали б-0,55мм шириной 430мм	м.п.	14,905
				Дюбель быстрого монтажа ф6х60	шт	90
4	Розбирання відливів з оцинкованої сталі	100 м	0,6			
5	Влаштування відливів з оцинкованої сталі	100 м	0,665	*Отлив из оцинкованной стали б-0,55мм*	м.п.	66
				Дюбель быстрого монтажа ф6х60	шт	400
6	Прибирання та вивезення будівельного сміття на відстань до 20 км	т	2			

Матеріали та механізми - ПІДРЯДНИКА

Провідний інженер ВКР Антон ГРИНЕНКО

Начальник ЦТЕЗ Сергій РОМАНЧЕНКО

Інженер з ТНУРБіС Альона ПРОШКІНА

Текущий ремонт 2025 г

Утверждаю
Директор по капитальному строительству и капитальным ремонтам
ЧАО "ЦГОК"
Дмитрий НЕПОМНЯЩИЙ
"____"_____2024 г.

Ведомость дефектов №2439

На ремонт Здания подъемной машины, инв.№01003772, ш.им.Колачевского

Условия выполнения работ: работы производятся в действующем цехе при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования.

Материалы и механизмы: подрядчика

Высота на которой производятся работы: до 8 м

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж старого шиферного покрытия по деревянному каркассу	м2	500	
2	Установка шиферного покрытия по деревянному каркасу, крепление гвоздями оц.кровельными для шифера 4,0х100 мм	м2	500	листы асбоцементные волнистые унифицированного профиля тол.6мм разм 1750х1150мм, гвозди оц.кров.04х100мм
3	Установка фартухов из оц.стали тол.0,7мм на парапет из кирпича шир. 720 мм	м.п./м2	48/48	ст.оц..тол.7мм-264,6 кг
4	Устройство примыканий к каменным стенам	м.п	24	Планка примыкания 138х138мм из оцинкованной стали толщ. 0,5мм
5	Погрузка мусора в автомобиль	т	3,2	
6	Вывоз мусора а/м на растояние до 20 км	т	3,2	

Начальник отдела кап.ремонтов ЧАО "ЦГОК" — Антон ГРИНЕНКО

Начальник шахты им. Колачевского — Сергей САПСАЙ

Составил: инженер ТНЗ и С шахты им.Колачевского — Ольга САЕНКО

текущий ремонт 2025 г

Утверждаю
Директор по капитальному строительству и капитальным ремонтам
ЧАО "ЦГОК"
Дмитрий НЕПОМНЯЩИЙ
"____"_____2024 г.

Ведомость дефектов № 2440

На ремонт Здания пилорамы, инв.№01003781, ш.им.Колачевского

Условия выполнения работ: работы производятся в действующем цехе при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования.

Материалы и механизмы: подрядчика

Высота на которой производятся работы: до 8 м

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж старого шиферного покрытия по деревянному каркассу	м2	75	
2	Установка шиферного покрытия по деревянному каркасу, крепление гвоздями оц.кровельными для шифера 4,0х100 мм	м2	75	листы асбоцементные волнистые унифицированного профиля тол.6мм разм 1750х1150мм, гвозди оц.кров.04х100мм
3	Установка фартухов из оц.стали тол.0,7мм на парапет из кирпича шир. 720 мм	м.п./м2	5/5	ст.оц..тол.7мм-27,6 кг
4	Устройство примыканий к каменным стенам	м.п	6,5	Планка примыкания 138х138мм из оцинкованной стали толщ. 0,5мм
5	Погрузка мусора в автомобиль	т	1	
6	Вывоз мусора а/м на растояние до 20 км	т	1	

Начальник отдела кап.ремонтов ЧАО "ЦГОК" — Антон ГРИНЕНКО

Начальник шахты им. Колачевского — Сергей САПСАЙ

Составил: инженер ТНЗ и С шахты им.Колачевского — Ольга САЕНКО

Затверджую:
Директор по КБ та КР ПРАТ "ЦГЗК":
Дмитро НЕПОМНЯЩИЙ
2024р.

Відомість дефектів № 05/5 № 2441

Проект: Поточний ремонт будівель та споруд ПРАТ "ЦГЗК" у 2025р.
ФОГ, АПК (інв.№01000079)

№ з/п	Найменування робіт та витрат, найменування деталей, що потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріал			Примітка
		од.вим.	кількість	Найменування	од.вим.	кількість	
1	2.00	3	4	5	6	7	8
1	**Прибирання технологичного пилу завтовшки до 3 см на покрівлі вручну. Висота будівлі до 8м**	м3	0,6				
2	**Виготовлення покрівельних оцинкованих відливів шириною 250 мм**	м	18	*Лист оцинкований завтовшки 0,7мм*	*кг*	*25,65*	
3	**Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 2 шари**	м2	20				
4	**Влаштування виготовлених покрівельних оцинкованих відливів шириною 250 мм**	м	18	*Дюбель ударний 6 х 60*	*шт*	*40*	
5	**Влаштування покрівель в 2 шара з рулоних покрівельних матеріалів**	м2	20	*Бикроєласт ЭКП 4.0*	м2	*22,6*	
				Бикроєласт ЭПП 2.5	м2	*23*	

Провідний інженер ВКР _____ Антон ГРИНЕНКО

Начальник ФОГ _____ Андрій ЖИЛКІНСЬКИЙ

Інженер по ТНУРБС _____ Дмитро СЕМЕНОВ

Затверджую:
Директор по КБ та КР ПРАТ "ЦГЗК":
Дмитро НЕПОМНЯЩИЙ
2024р.

Відомість дефектів № 05/6 № 2442

Проект: Поточний ремонт будівель та споруд ПРАТ "ЦГЗК" у 2025р.
ФОГ, ТП-4 (інв.№01004694)

№ з/п	Найменування робіт та витрат, найменування деталей, що потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріал			Примітка
		од.вим.	кількість	Найменування	од.вим.	кількість	
1	2,00	3	4	5	6	7	8
1	**Прибирання технологичного пилу завтовшки до 3 см на покрівлі вручну. Висота будівлі до 8м**	м3	0,7				
2	**Виготовлення покрівельних оцинкованих відливів шириною 250 мм**	м	24	*Лист оцинкований завтовшки 0,7мм*	*кг*	*27,12*	
3	**Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 2 шари**	м2	30,7				
4	**Влаштування виготовлених покрівельних оцинкованих відливів шириною 250 мм**	м	24	*Дюбель ударний 6 х 60*	*шт*	*48*	
5	**Влаштування покрівель в 2 шара з рулоних покрівельних матеріалів**	м2	30,7	*Бикроєласт ЭКП 4.0*	м2	*34,7*	
				Бикроєласт ЭПП 2.5	м2	*35,3*	

Провідний інженер ВКР _____ Антон ГРИНЕНКО

Начальник ФОГ _____ Андрій ЖИЛКІНСЬКИЙ

Інженер по ТНУРБС _____ Дмитро СЕМЕНОВ

Затверджую:
Директор по КБ та КВ ПРАТ "ЦГЗК":
Дмитро НЕПОМНЯЩИЙ
2024р.

Відомість дефектів № 05/1 № 2443

Проект: Поточний ремонт будівель та споруд ПРАТ "ЦГЗК" у 2025р.
ФОГ, Корпус огрудкування (інв.№01000077)

№ з/п	Найменування робіт та витрат, найменування деталей, що потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріал			Примітка
		од.вим.	кількість	Найменування	од.вим.	кількість	
1	2,00	3	4	5	6	7	8
1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	274				
2	Труба поліетиленова PEHD PE100, SDR17, p = 10 бар, D = 110 мм, р.2023-172 п.88	м	274	*Труба поліетиленова PEHD PE100, SDR17, p = 10 бар, D = 110 мм, р.2023-172 п.88*	*м*	*274*	
3	Муфта затискна 110*100 р.2023-198 п.1	шт	1	*Муфта затискна 110*100 р.2023-198 п.1*	*шт*	*1*	
4	Коліно каналізаційне 110х45° ASG,р.2023-172 п.93	шт	5	*Коліно каналізаційне 110х45° ASG,р.2023-172 п.93*	*шт*	*5*	
5	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 160 мм	м	60				
6	Труба PE водопровідна 160*11,8 мм, р.2023-172 п.89	м	60	*Труба PE водопровідна 160*11,8 мм, р.2023-172 п.89*	*м*	*60*	
7	Трійник 160х110х45, р.2023-172 п.107	шт	5	*Трійник 160х110х45, р.2023-172 п.107*	*шт*	*5*	
8	Ревізія 160х110 реєстр на узгодженні	шт	5	*Ревізія 160х110 реєстр на узгодженні*	*шт*	*5*	
9	Муфта каналізаційна насувна Esterno 160 ASG, р.2023-172 п.106	шт	11	*Муфта каналізаційна насувна Esterno 160 ASG, р.2023-172 п.106*	*шт*	*11*	
10	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	12				
11	Муфта ПЕ фланцеве з'єднання Unidelta 110х4" (DN 100), р.2023-172 п.87	шт	12	*Муфта ПЕ фланцеве з'єднання Unidelta 110х4" (DN 100), р.2023-172 п.87*	*шт*	*12*	
12	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	9				
13	Розбирання бетонних та асфальтобетонних стяжок	м2	9				
14	Підливка під воронки 14шт сумішшю Budmix KR CT1 товщиной 20 мм (100)	м2	9				

1	2,00	3	4	5	6	7	8
15	Підливка під воронки сумішшю Budmix KR CT1 , на кожні 10 мм зміни товщини додати	м2	9				
16	Виготовлення окремих елементів металоконструкцій з сортового проката і штабового метала, без отворів і вирізів, маса елемента до 0.035 т	т	1,142				
				Швеллер №14 р.2023-185 п.165	*т*	*0,7675*	
				Швеллер №16 р.2023-185 п.166	*т*	*0,06*	
				Швеллер №20 р.2023-185 п.170	*т*	*0,172*	
				Арматура 20мм, р.2023-185 п.7	*т*	*0,036*	
				Лист 3мм, р.2023-185 п.222	*т*	*0,006*	
				Лист 10мм, р.2023-185 п.228	*т*	*0,02*	
				*Уголок 90*90*7, р.2023-185 п.201*	*т*	*0,126*	
17	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0.04 т. Монтаж із застосуванням електрозварювання ; При роботі у респіраторі; При заміні електролебідок з поліспастами та блоками на ручні лебідки, талі або вручну Застосовувати у випадку заміни ведучого вантажопідйомного засобу, що виконує основну технологічну операцію. До норми часу даного вантажопідйомного засобу коефіцієнт потрібно застосовувати окремо	т	1,142				
18	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 (20) мм, глибина свердлення 200 (150)мм	шт	40				
19	Анкер с гайкой 20х150 мм , р.2023-172 п.11	шт	40	*Анкер с гайкой 20х150 мм , р.2023-172 п.11*	*шт*	*40*	
20	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо	м2	43,68	*Емаль ХВ-124 р.2023-206 п. 97*	*т*	*0,01065792*	
				Емаль ХВ-124 р.2023-206 п. 97	*т*	*0.00008736*	
				Емаль ХВ-124 р.2023-206 п. 97	*т*	*0.00117936*	
21	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 (200) мм, глибина свердлення 200 (70)мм	100 шт	0,12				
22	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100 шт	0,12				
23	Розбирання покриття покрівлі з рулоних матеріалів в 3 шара	м2	800				
24	Влаштування покрівель в 2 шара з рулоних покрівельних матеріалів	м2	800	*Бикроєласт ЭКП 4.0*	м2	*904*	

1	2.00	3	4	5	6	7	8
				Бикроеласт ЭПП 2.5	м2	*920*	
25	**Влаштування оцинкованого фартука шириною 100мм, по примиканню**			*Лист оцинкований завтовшки 0,55мм (марка ХШ 2 клас)*	*т*	*0,048*	
				Дюбель ударний 6 х 80	*шт*	*220*	
26	**Навантаження, перевезення будівельного сміття на відстань до 5 км**	т	8				

Провідний інженер ВКР _____ Антон ГРИНЕНКО

Начальник ФОГ _____ Андрій ЖИЛКІНСЬКИЙ

Інженер по ТНУРБС _____ Дмитро СЕМЕНОВ