

Перелік робіт по технічному обслуговуванню спліт-систем :


1. Очистка повітряних фільтрів внутрішнього блоку кондиціонера;
2. Очистка дренажної ванни внутрішнього блоку кондиціонера ;
3. Очистка дренажного каналу кондиціонера;
4. Очистка теплообмінника випарювача кондиціонера;
5. Очистка теплообмінника конденсатора;
6. Очистка електричних частин та перевірка затяжки клем електричних з'єднань зовнішнього блоку кондиціонера;
7. Рихтовка пластин теплообмінника кондиціонера;
8. Дозаправка холодагентом (по необхідності);
9. Тестування пульту управління та перевірка роботи кондиціонера.

Інформація по вартості холодагента для спліт-систем (надається Підрядником)

№п/п	Найменування холодагента	Одиниця вимірювання	Вартість за од. вимірювання
1	R-22	100мл.	
2	R-410A	100мл.	

Періодичність технічного обслуговування 1 раз на рік.

Головний енергетик



О.С. Курочкин