

Предприятие
ЧАО "Запорожжелектор"
Цех: ЦМИ
Агрегат: ТМЗ 1000/10

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
Текущий ремонт трансформатора №1

УТВЕРЖДАЮ
Главный энергетик
ЧАО "Запорожжелектор"
М.В. Печенин

Шифр: 01.03.01
Инв. № 1001482

на _____ 20__ г.

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Шифр затрат
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слив трансформаторного масла	т	1,2	Масло трансформаторное Т-1500	т	1,2	01.03.01
2	Демонтаж изоляторов ВН и НН	шт	8				
3	Измерение сопротивления изоляции обмоток	обм	6				
4	Осмотр и чистка изоляторов	шт	8				
5	Осмотр и проверка переключателя ступеней напряжения	шт	2				
6	Обтяжка болтовых соединений крепления активного железа	шт	1				
7	Испытание трансформаторного масла	шт	1				
8	Регенерация трансформаторного масла	шт	1	Масло трансформаторное Т-1500	т	1,2	01.03.01
9	Сборка трансформатора	шт	1				
10	Замена всех уплотнений (прокладок)	шт	1				
11	Монтаж изоляторов ВН и НН	шт	6				
12	Регулировка и наладка контактов переключателя	шт	1				
13	Проверка манометрического термометра	шт	1	Трансформаторный термометр манометрический ТСМ-100	шт	1	01.03.01
14	Заливка трансформаторного масла после регенерации	шт	1	Масло трансформаторное Т-1500	т	1,2	01.03.01
15	Окраска трансформатора	шт	1	Краска серая	кг	50	01.03.01

Электрик ЦМИ

Муратов О.И.