


Затверджую:  
Генеральний директор  
ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ»

  
М.В.Васильєва  
« 10 » 04 2023р.

## ПЕРЕЛІК

**вимог щодо ОП, ПБ та ОНС при виконанні робіт на висоті,  
з лісів, вишок-тура та риштування**

### 1. Загальні положення

1.1 Дані вимоги визначають єдиний порядок виконання робіт на висоті, з лісів, вишок-тура та риштування на будівельних майданчиках ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ» (далі МСС) з метою забезпечення безпеки під час виконання робіт, а також відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці України та корпоративним вимогам Групи Метінвест у галузі охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища.

1.2 Дані вимоги поширюються на всі підрядні та субпідрядні організації, які виконують роботи на висоті на об'єктах будівництва ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ».

### 2. Загальні вимоги безпеки

2.1 Відповідно до чинних нормативно-правових актів з охорони праці, до робіт на висоті допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання та перевірку знань правил охорони праці при виконанні робіт на висоті.

2.2 Особа, відповідальна за безпечне проведення робіт зобов'язана забезпечити та здійснювати контроль шляхом особистого огляду виконання технічних заходів щодо підготовки робочого місця до початку роботи, справність та комплектність виданих ЗІЗ від падіння з висоти.

2.3 Кожен працівник, який виконує роботи на висоті, повинен дотримуватися заходів з охорони праці, зазначених у наряді-допуску, РТД. Перед використанням ЗІЗ проводити попередній огляд, щоб переконатися, що воно у належному стані та працездатне, вміти користуватися ЗІЗ, інструментом та технічними засобами, що забезпечують безпеку працівників.

2.4 При виконанні робіт на висоті повинні бути розроблені та внесені до РТД заходи, що дозволяють здійснювати евакуацію людей у разі виникнення аварійної ситуації.

2.5 При виконанні робіт на висоті повинні враховуватися:

- погодні умови;
- можливість падіння на працівників матеріалів, предметів та інструментів;
- використання зварювального і газополум'яного обладнання, ріжучого інструменту або інструменту, що створює уламки, що розлітаються;
- наявність гострих кромek у елементів конструкцій, що може спричинити, у тому числі ризик ушкодження компонентів та елементів ЗІЗ.



2.6 Працівники, які приступають до виконання роботи з наряду-допуску, повинні бути проінструктовані особою, відповідальною за безпечне проведення робіт, з роз'ясненням:

- вимог наряду-допуску та РТД;
- прийомів безпечного виконання робіт на висоті;
- порядку підходу до робочого місця;
- заходів щодо запобігання падінню з висоти, способів безпечного переходу з одного робочого місця на інше;
- наявності та стану засобів колективного та індивідуального захисту, необхідність їх застосування.

2.7 До початку виконання робіт для виявлення ризику, пов'язаного з можливим падінням працівників з висоти, особа, відповідальна за проведення робіт, зобов'язана провести огляд робочого місця на предмет:

- наявності, стану страхувальних систем, надійності анкерних пристроїв;
- надійності встановлення та закріплення тимчасових риштування;
- відсутності слизької робочої поверхні, що має не огорожені перепади висоти.

### 3. Вимоги до робочих місць

3.1 Робоче місце повинне утримуватись у чистоті та позначатися попереджувальними знаками, у зимовий час очищатися від снігу, льоду та посипатися піском або іншими посипальними матеріалами. На робочому місці не допускається розміщувати і накопичувати матеріали, відходи виробництва, що не використовуються, тощо, захащувати шляхи підходу і виходу.

3.2 При виконанні робіт на висоті під місцем виконання робіт (внизу) визначаються, позначаються та огорожуються захисною огорожею зони підвищеної небезпеки. У разі неможливості встановлення захисного огороження для обмеження доступу працівників у зони підвищеної небезпеки особа, відповідальна за проведення робіт, повинна здійснювати контроль місця знаходження працівників та забороняти їм наблизитися до зон підвищеної небезпеки.

3.3 У разі виконання робіт по одній вертикалі робочі місця, розташовані нижче, обладнуються зверху відповідними захисними пристроями (настилами, сітками, козирками тощо), які встановлюються на відстані не більше 6 м по вертикалі від вище розташованого робочого місця.

3.4 При розміщенні робочих місць на перекриттях і дахах вплив навантажень від розміщених матеріалів, обладнання, оснащення та людей не повинен перевищувати розрахункових навантажень на перекриття, передбачених проектом (паспортом).

3.5 Ширина проходів на майданчиках та робочих місцях має бути не менше 0,6 м.

3.6 Під час виконання робіт на висоті повинні бути розроблені та внесені до РТД заходи, що дозволяють здійснювати евакуацію людей у разі виникнення аварійної ситуації.

### 4. Вимоги до лісів та риштування

4.1 Інвентарні ліси та риштування повинні мати паспорт заводу виробника.

4.2 Засоби підмашування повинні бути оснащені перильною огорожею з бортовими елементами (шириною не менше 150 мм для уникнення випадкового падіння предметів та інструментів).



4.3 Дерев'яні щити настилів лісів, у разі проведення на них вогневих робіт, мають бути просочені вогнезахисним складом.

4.4 Місця та способи кріплення мають бути вказані у РТД.

4.5 Засоби підмашування, розташовані поблизу проїздів транспортних засобів, мають бути захищені відбійними брусами.

4.6 У місцях підйому працівників на ліси та риштування повинні розміщуватися плакати із зазначенням схеми їх розміщення та величин допустимих навантажень, а також схеми евакуації працівників у разі виникнення аварійної ситуації.

4.7 Настили на лісах і риштуваннях повинні мати суцільну рівну поверхню із зазорами між елементами не більше 5 мм і прикріплюватися до поперечини лісів.

4.8 Ліси та риштування висотою до 4 м дозволяється експлуатувати тільки після приймання в експлуатацію виконавцем робіт або майстром та реєстрації в журналі обліку та огляду лісів та риштування, а вище 4 м - після приймання в експлуатацію комісією, призначеною керівником підрядної організації, за участю представника замовника (за згодою) та оформлення акта про приймання.

Ліси оглядаються відповідальним виконавцем робіт - кожен день перед початком роботи, майстром або призначеним наказом роботодавця працівником або відповідальним керівником робіт - не рідше одного разу на 10 днів. Результати огляду записуються в «Журнал приймання та огляду лісів та риштування».

4.10 Настили, сходи лісів і риштування необхідно в процесі роботи і після закінчення роботи відчищати від сміття, а в зимовий час - від снігу та льоду.

## 5. Вимоги до ЗІЗ та СКЗ від падіння з висоти

5.1 Захисні каски повинні бути з підборіддями ременями (лямками), їх застосування при виконанні робіт на висоті обов'язково.

5.2 Дозволяється застосування тільки запобіжних лямкових поясів з лямками на стегнах (ПЛ; ПЛС і т.п.).

5.3 Під час робіт на висоті від 5 м необхідно застосовувати страхувальні стропи з амортизаторами.

5.4 Під час виконання робіт на висоті, необхідно використовувати монтажні пояси з кишнями та лямками для інструменту та витратних матеріалів.

5.5 Застосовуваний у роботі страхувальний канат перед початком експлуатації, але не менше одного разу на 6 місяців, необхідно випробувати статичним навантаженням. Дата випробувань та інвентарний номер вказується на прикріпленій до канату інформаційній бирці.

## 6. Забороняється:

- виконувати роботи на висоті у відкритих місцях за швидкості вітру 10 м/с і більше;
- при ожеледиці, грозі або тумані, що ускладнює видимість у межах фронту робіт;
- у нічний час при недостатньому освітленні;
- якщо температура повітря вище + 35°C або нижче - 20°C;



# МЕТІНВЕСТ

- виконувати роботи з однієї вертикалі, якщо неможливо забезпечити захисний пристрій над місцем виконання робіт, яке розташоване нижче;
- зміцнювати засоби підмащування до парапетів, карнизів, балконів та інших виступаючих частин будівель та споруд.

Начальник Управління з ОП, ПБ та екології

Є.М. Харін