



Зведена відомість марок м/к на одне укриття (сталь С 235,С245)

N п/п	Марка	Назва	Кіл-ть шт	Вага, кг		Примітка
				од.	всіх	
1	К-1	Колона	2	8345,29	16690,58	СК-11303 л.6а
2	К-2	Колона	2	8262,21	16524,42	СК-11303 л.7а
3	К-3	Колона	2	8179,13	16358,26	СК-11303 л.8а
4	К-4	Колона	2	8096,75	16193,5	СК-11303 л.9а
5	К-5	Колона	2	8014,39	16028,78	СК-11303 л.10а
6	К-6	Колона	2	7931,3	15862,6	СК-11303 л.11а
7	Б-1	Балка	6	6588,644	39531,864	СК-11303 л.5а
8	Вз-1	Вертикальний зв'язок	25	45,112	1127,8	СК-11303 л.4
9	Гз-1	Горизонтальний зв'язок	20	47,858	957,16	СК-11303 л.4
10	Рс-1	Распорка	10	42,44	424,4	СК-11303 л.4
11	Сб-1	Сляб 120х1000х8250*	12	7771,5	93258,0	б/к
12	Н-1	-2х200х112,0м.п ДСТУ 8804-2018	1	351,68	351,68	б/к
13	П-1	-10х200х150 ДСТУ 8540-2015	288	2,355	678,24	б/к
14	П-2	-5х200х150 ДСТУ 8540-2015	144	1,18	169,92	б/к
15	Пд-1	Підкіс	12	95,95	1151,4	СК-11303 л.12а
				Всього: 235308,604 кг		

Відомість метизів

N п/п	Позначання	Кіл-ть шт	Вага, кг		Примітка
			од.	всіх	
1	Болт М16-6х60.5.8 ДСТУ 7798-2008	368	0,13	47,84	
2	Гайка М16-6Н.5 ДСТУ 5915:2008	736	0,033	24,3	
3	Шайба 16.01.08 клп ГОСТ 11371-78*	736	0,011	8,1	
			Всього: 80,24 кг		

Вибірка металопрокату за профілями та марками сталі

N п/п	Профіль	Маса кг	ГОСТ або ТУ проекту	Клас марки та ГОСТ сталі	Примітка Площа фарбування м2
1	С16У	2942,63	ДСТУ 3436-96	С245 ДСТУ 8539:2015	Сокр= 119,4м2
2	- t 40	128880,704	ДСТУ 8540:2015	С245 ДСТУ 8539:2015	Сокр=820,9м2
3	- t 20	1010,76	ДСТУ 8540:2015	С245 ДСТУ 8539:2015	Сокр=6,5м2
4	- t 12	6622,12	ДСТУ 8540:2015	С245 ДСТУ 8539:2015	Сокр= 140,6м2
5	- t 10	678,24	ДСТУ 8540:2015	С245 ДСТУ 8539:2015	Сокр= 17,28м2
6	- t 5	169,92	ДСТУ 8540:2015	С245 ДСТУ 8539:2015	Сокр= 8,64м2
7	- t 2	351,68	ДСТУ 8804-2018	С245 ДСТУ 8539:2015	Сокр= 44,8м2
8	- t 120х1000	93258,0	Сляб ДСТУ 8539:2015	С235 ДСТУ 8539:2015	Сокр= 225,0 м2
Разом:		233914,054			1383,12м2

1 Дане креслення розглядати спільно з кресленням СК-11303 л.1а,2а;

						СК-11303 л.3а			
						ГПП-1 Захисне укриття трансформатору №1.	Літ	Маса	Масштаб
									1:80
						План кровлі. Розрізи. Вузли.	ПКВ		
							ТОВ "Метінвест Машинері"		
							Формат А1		
Зм.	Арк.	№ документа	Підпис	Дата					
Розробив		Макаренко		04.26					
Перевірів		Шарьов							
Затв.		Шарьов							