

УЗГОДЖЕНО:
Головний енергетик ПРАТ «ЦГЗК»
Яновський С.П.

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
Муфта чавунна обжимна Ду-300мм



№з/п	Найменування параметра (вимоги)	Значення
1	Вид муфты	З'єднальна
2	Матеріал	Ковкий чавун
3	Робочий тиск, бар	16
4	Умовний прохід, мм	300
5	Покриття	Епоксидне
6	Ущільнення	Резина EPDM
7	Тип з'єднання	Обжимне

Кучер Євген
Начальник ЦТВШГ Юрійович
Євген КУЧЕР

Подписано цифровой
подписью: Кучер Євген
Юрійович
Дата: 2026.04.06 09:15:09
+03'00'

Заст. начальника цеху
з інжинірингу ЦТВШГ

Подписано цифровой
подписью: Шепелєв
Владислав
Миколайович
(Vladyslav Shepeliev)
Дата: 2026.04.06
09:12:40 +03'00'

Владислав ШЕПЕЛЄВ

Начальник ДОРМВК

Журавель
Дмитро
Володимир
рович

Подписано
цифровой
подписью:
Журавель Дмитро
Володимирович
Дата: 2026.04.06
08:39:48 +03'00'

Дмитро ЖУРАВЕЛЬ