

Опросный лист для заказа Агрегата НД 100/63 1.1/1500

Название проекта	Текущий бюджет
Место поставки (предприятие , страна)	ПАО «Запорожсталь»
Срок поставки	2025 г.

1) Данные заказчика

1.1	Наименование предприятия	ПАО «Запорожсталь»
1.2	Адрес	Г. Запорожье, Южное шоссе 72
1.3	Контактное лицо	Галивец Олег Иванович
1.4	Должность	Начальник котельного цеха №1
1.5	Телефон	380676127957

2) Технические данные и параметры Агрегата

2.1	Подача номинальная, л/ч	100
2.2	Давление нагнетания, МПа (кгс/см ²)	6,3/(63)
2.3	Идеальная подача за один максимальный ход плунжера см ³ /ход	19.62
2.4	Действительная подача за один максимальный ход плунжера см ³ /ход	19,04
2.5	Действительное число ходов плунжера в секунду, ход/сек.	1,63
2.6	Диаметр плунжера, мм	25
2.7	Тип жидкости	Раствор тринатрий фосфат
2.9	Температура, С°	30-50
2.10	Диапазон регулирования длинны хода плунжера	
	Максимальный	0 ÷ 40
	Рабочий	10 ÷ 40
2.11	Условный проход присоединительных патрубков, мм	15
2.12	Электродвигатель	
	Обычное исполнение	АИР 80А4
	Мощность, кВт	1,1
	Обороты. об/мин	1500

Чертеж указан в приложении 1.

Начальник котельного цеха № 1



Галивец Олег Иванович