

Затверджено

В.о. Генерального директора



ТОВ «ЮНІСТІЛ»

Сергій МАЦКО

2026р.

Технічне завдання № 04/3

Повне найменування послуг: встановлення пожежної сигналізації, спостереження за установками автоматичної системи пожежогасіння, автоматичної пожежної сигналізації об'єкту та технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації в складі прекурсорів

Коротка назва послуг: встановлення пожежної сигналізації в складі прекурсорів

Мета робіт: дотримання вимог пожежної безпеки, згідно постанови Кабміна України №469 від 13.04.2011р.: в приміщеннях зберігання прекурсорів мають бути встановлені датчики пожежної сигналізації з виводом на пульт охорони.

Назва та місцезнаходження об'єкту м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 127/13
ТОВ «ЮНІСТІЛ»

Вихідні дані про особливі умови робіт:

1. Розроблення проекту встановлення пожежної сигналізації в складі прекурсорів
2. Монтажні роботи по встановленню обладнання пожежної сигналізації:
 - прилад ППКП «Лунь 9Р» – 1шт.
 - сповіщувач пожежний ручний SPR- 1 – 1шт.
 - сповіщувач пожежний димовий СПД-3 – 1шт.
 - ОСЗ-12 «Вихід» - 1шт.
 - кабельна продукція
2. Спостереження та технічний нагляд за приладами автоматичної пожежної сигналізації в складі прекурсорів:
 - прилад приймальний ППКП «Лунь 9Р» – 1шт.
 - шлейф – 1 шт.;
 - сповіщувачі – 2 шт.

Вимоги до якості робіт: виконання робіт відповідно до вимог «Правил пожежної безпеки в Україні», р. II п.3, ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежної зашити»

Вимоги до режиму та безпеки та ОП – дотримання ПВТР, контрольно-пропускного режиму, внутрішніх положень, інструкцій та вимог – є обов'язковим тощо.

Вимоги щодо промислової безпеки – при виконанні робіт повинні дотримуватися вимог з охорони праці, викладених в інструкціях з охорони праці, положеннях та процедурах підприємства замовника послуг.

Вимоги до Виконавця :

1. Наявність ліцензії встановленого зразка на право виконання даних роб.
2. Наявність профільних спеціалістів

Головний фахівець з охорони праці



А.В. Ляшенко