

_____ С.П. Яновський

**Опитувальний лист (технічне завдання)
Автоматичний вимикач 1Р 10А «С»**

1. Дані замовника

1.1	Назва підприємства	ПК ПРАТ «ЦГЗК»
1.2	Адреса	
1.3	Контактна особа (П.І.Б.)	Мохов А.В.
1.4	Посада	Головний енергетик цеху
1.5	Тел./факс	66-30
1.6	E-mail	Anton.mokhov@metinvest holding.com
1.7	Дата заповнення	27.05.2026 р
1.8	Ідентифікаційний код ОЗМ із SAP	27.12.223000.03159

2. Вихідні дані, умови експлуатації.

2.1	Технологічний механізм, місце встановлення, призначення	Шафи керування виробничого і побутового приміщення	Дані, що надаються виробником (постачальником)
2.2	Робочий діапазон температури навколишнього повітря	– 30°C+ 30°C	
2.3	Відносна вологість повітря	до 80 % (без конденсації)	
2.4	Атмосфера (нормальна, корозійна, вибухонебезпечна)	нормальна	

3. Технічні характеристики Автоматичний вимикач 1Р 10А «С»

	Параметр	Значення
3.1.	Стійкість ТКЗ, кА	4,5
3.2.	Час спрацьовування електромагнітного розчіплювача, с	0,01
3.3.	Діапазон струмів миттєвого розчеплення	5 In -10 In (Тип С)
3.4.	Кількість полюсів	1
3.5.	Електрична зносостійкість, циклів (Вкл, Вимк.), не менше	10000
3.6.	Механічна зносостійкість, циклів (Вкл, Вимк.), не менше	20000
3.7.	Ступінь захисту	IP20
3.8.	Номінальна напруга, В	220-380
3.9.	Номінальний струм, А	10

4. Зовнішній вид, розміри



	Параметр	Значення
3.1.	Виконання	модульний
3.2.	Спосіб кріплення	DIN-рейка
3.3.	Переріз провідника, мм ²	1-25
3.4.	Положення встановлення	вертикальне

5. Маркування, візуалізація

На кожному автоматичному вимикачу повинно бути нанесене маркування:

- тип;
- номінальний струм.

6. Технічні вимоги до якості товару та гарантія:

Гарантійний термін експлуатації – 1 рік.

7. Вимоги до тари і пакування

Пакування повинне забезпечити повне збереження при перевезенні автомобільним і залізничним транспортом з урахуванням температурного режиму від -30⁰С до +35⁰С.