

Частное акционерное общество  
«Камет-Сталь»

**Опросный лист**

для реле РТЛ 1016

<b>Руководитель</b>	Мастер электроцеха ТЭЦ Шматко А.С.
<b>Цех, отдел</b>	Теплоэлектроцентраль, электроцех
<b>Контактный телефон</b>	85-53

<b>№</b>	<b>Вопросы</b>	<b>Ответы</b>
1	Тип устройства	РТЛ 1016
2	Номинальный ток реле, А	25
3	Диапазон токовых уставок, А	9,50-14,00
4	Номинальный ток дополнительных контактов, А	10
5	Частота, Гц	50
6	Совместимость	контактор ПМЛ
7	Степень защиты по ГОСТ17494	IP00
8	Вес, кг	0,125
9	Эксплуатационная температура	от -10°C до +60°C
10	Дополнительные требования	нет

Мастер электроцеха ТЭЦ

А.С. Шматко