


ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Фотореле ФР-02

Предприятие:	<u>ЧАО «ЦГОК»</u>	Дата	26.11.2019
		заполнения:	
Место установки:	<u>Цех шламового хозяйства</u>		
Контактное лицо:	<u>Письменный Сергей Георгиевич</u>		
Тел./факс:	<u>+380679844044</u>		



Основные технические характеристики

ФР-02— для применения в закрытых помещениях (степень защиты IP10);

Реле может устанавливаться на плоскость или рейку DIN 35 мм. Фотореле размещено в пластмассовом корпусе. Внутри корпуса размещена плата с установленными радиоэлементами. Резистор регулировки порога срабатывания фотореле выведен на переднюю панель "под шлиц". На передней панели размещены контактные клеммы с зажимами для подключения внешних проводников.

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК	ЗНАЧЕНИЕ
Напряжение питания постоянного тока или переменного частоты 50 Гц	170...250 В*
Потребляемая мощность, не более	3 В.А. (Ватт)
Порог срабатывания реле при освещенности	2...20 лк
Задержка отключения нагрузки	5...7 секунд
Масса, не более	0,2 кг
Рабочий диапазон температур	-40...+55 °С
Габаритные размеры	45x70x100 мм

Начальник ЦШХ

Гл. энергетик ЦШХ

Е.Ю. Кучер

С.Г. Письменный