

Согласовано:
Главный энергетик ЧАО «ЦГОК»
С.П. Яновский

**Опросный лист (техническое задание)
на закупку**

Реле РПЛ-122МА 24В

1. Данные заказчика

1.1	Наименование предприятия	ЧАО «Центральный горно-обогатительный комбинат»
1.2	Адрес	
1.3	Контактное лицо (Ф.И.О.)	Дьяков Е.А.
1.4	Должность	Энергетик участка 21
1.5	Тел./факс	410-74-44
1.6	E-mail	evgeniy.dyakov@metinvestholding.com
1.7	ОЗМ из SAP	27.12.245000.03627



2. Исходные данные, условия эксплуатации.

2.1	Технологический механизм, место установки, предназначение	Реле промежуточное серии РПЛ предназначен для применения в качестве комплектующих изделий в стационарных установках, в основном в схемах управления электроприводами.
2.2	Атмосфера (нормальная, коррозионная, взрывоопасная)	коррозионная
2.3	Содержание пыли, г/м	Токопроводящая пыль
2.4	Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха	- 30°C+ 60°C
2.5	Относительная влажность воздуха	до 80 % (без конденсации)
2.6	Атмосфера (нормальная, коррозионная, взрывоопасная)	коррозионная

3. Технические требования, характеристики

	Наименование	Требуемые параметры, характеристики от заказчика	Данные предоставляемые производителем (поставщиком)
3.1	Контакты: замыкающие размыкающие	2 2	
3.2	Степень защиты	IP 100	
3.3	Род тока включающей катушки	переменный	
3.4	Номинальный ток, А	0,78	
3.5	Категория размещения по ГОСТ 15150	4	
3.6	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ	
3.7	Габаритные размеры, мм	67×44×74,5	
3.8	Установочные размеры, мм	50X35	
3.9	Масса, кг	0,32	
3.10	Коммутационная износостойкость в режиме нормальных коммутаций, млн. циклов	3	

4. Конструктивные особенности



5. Требования к гарантии

- a. Гарантийное обязательство на изделие.....1 год..... --- года, в том числе на узлы - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию либо 12 месяца с момента поставки (что наступит ранее). При обнаружении в пределах гарантийного срока производственных дефектов поставщик обязан в течение 30 дней отремонтировать (заменить). за свой счет. Гарантийный срок продлевается на срок замены.
- b. В случае если компания-претендент не является производителем предлагаемого оборудования, ей необходимо предоставить авторотационное письмо (копию) от завода-изготовителя, подтверждающее полномочия компании-претендента и подтверждающее выполнение заводом-изготовителем гарантийных обязательств при закупке данного оборудования у компании- претендента.
- c. Поставщик должен гарантировать в письменном виде, что поставляемый товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара.

6. Комплект поставки

	Наименование	Требуемые параметры, количество от заказчика	Данные предоставляемые производителем
6.1	Реле РПЛ-122 МА 24 В	1	
6.2	Паспорт на изделие	1	

И. о. главного энергетика ш. им. Колачевского



Р. С. Шапошников