

Опросной лист на электродвигатель привода магнитного сепаратора


Заказчик	ЧАО "ИнГок", рудообогатительная фабрика №2	Изготовитель: согласно согласно тендерной рекомендации
Контактное лицо	И.о.главного энергетика РОФ-2 Данилов В.В.	
Телефон/факс	+380 97 688 1657	
Адрес:	г.Кривой Рог, ул. Рудная 47	
Дата заполнения:	10.05.2023г.	


Тип электродвигателя:	АИР 100 L4	Количество электродвигателей, шт:	
Мощность, кВт:	4	Исполнение (IM)	1081
Обороты, об/мин:	1500	Степень защиты (IP)	55
Частота питающей сети, Г	50	Способ охлаждения (IC)	воздушный
Число пусков в год и за срок службы (ПВ)	S1	Климатическое исполнение	УЗ

Статор		Ротор				Класс изоляции
Напряжение, В	380	Напряжение, В	-	Ток, А	-	F


Встроенная температурная защита (наличие термодатчиков):	нет
Предпусковой подогрев обмотки (встроенные тены):	нет
Тип подшипника, страна производитель, особые требования:	нет
Наименование приводимого оборудования, место установки:	привод магнитных сепараторов
Расположение коробки выводов (в направлении вентилятора):	верхнее
Требования к упаковке:	заводская

Специальная комплектация электродвигателя	
Дистанционная смазка подшипников	-
Щеткодержатели стандарта EN (европейские)	-
Чугунная откидная крышка коробки выводов	-
Улучшенная система вентиляции	-
Двойная вакуумная пропитка	-

Примечания, другие дополнительные требования	
К опросному листу прилагается чертеж электродвигателя АИР 100 L 4 исполнение IM1081.	
	

Зам.начальника РОФ-2 по инжинирингу  Буксман С.С.

И.о.главного энергетика РОФ-2

 Данилов В.В.