

ПРО (Пропозиція роботи оферти) № 957 от 01.07.2026р

Шановні пані та панове!

Повідомляємо, що плануємо закупівлю послуг.

Просимо Вас надати Ваші пропозиції відповідно до вимог, вказаних нижче.

Найменування послуги	Зачистка, дегазація, експертиза та огляд резервуарів ППМ для збереження нафтопродуктів ПРАТ «ЦГЗК» та ПРАТ «ПІВНГЗК» у 2026 році
Одиниця виміру	послуга
Нормативно-технічна документація	Идентификатор
Графік постачання послуг	2026р.
Термін початку та закінчення прийому оферт	з 01.07.2026 до 15:00 ч. 07.07.2026р.
Інші умови	Якщо субпідрядні організації повинні брати участь у роботі, будь ласка, надайте додаткову інформацію: плановий перелік субпідрядників, частка загальної кількості співробітників, а також частка загальної запланованої роботи.
Умови оплати	Оплата в межах 180 календарних днів з моменту підписання АВР ; -Факторинг від ПУМБ-це спеціально розроблені фінансові послуги, встановлені для виробників і постачальників, що займаються торгівлею на умовах оплати. (Natalya.Kuznetsova@fuiб.com http://www.pumb.ua www.facebook.com/pumb.ua.)
Питання с охорони праці	Олейник Александр Владимирович 067 933 08 74 aleksandr.oleynik@metinvestholding.com
Питання технічного характеру	ЦГЗК: Руденко Олег Станіславович (Oleh Rudenko) oleg.rudenko@metinvestholding.com, +380968324653, Коваленко Віктор Валерійович (Viktor Kovalenko) viktor.kovalenko@metinvestholding.com , +380979985071, ПІВНГЗК: Куценко Віталій Васильович (Vitalii Kutsenko) vitaliy.kutsenko@metinvestholding.com , +380677631074
Умови проведення тендеру	Проведення аукціону на майданчику ARIBA, будь ласка, підготуйте найбільш конкурентоздатну пропозицію за ціною та умовами оплати. Оферти, отримані після терміну, вказаного в цьому запиті, а також спрямовані на інші реквізити розглядатися не будуть. Після закінчення аукціону, комерційну пропозицію з підвищенням вартості робіт яка відрізняється від зазначеної в аукціоні не може бути прийнято відділом закупок. Повідомляю Вам, що Ваші дії можуть бути розцінені як порушення принципу етичного і відкритого ведення бізнесу, з можливістю подальшої дискваліфікацією за всіма активами ТОВ METINVEST ХОЛДИНГ.
ARIBA	Для роботи в системі рекомендуємо використовувати браузер Internet Explorer і поточну версію Java.
Укладання договору	Згода працювати за типовими договорами Замовника є обов'язковою.
Підтримка	Якщо у вас є проблема з реєстрацією, передкваліфікацією або під час торгів, виконайте наступні кроки, натиснувши на посилання: https://metinvestholding.com/ru/procurement/procurement-support
Зауваження що до проведення тендерів	У разі виникнення зауважень до роботи тендерного комітету, ваші претензії та прохання направляти на адресу Апеляційної комісії:

	https://metinvestholding.com/ru/procurement/appeals-board впродовж 3-х днів від дати проведення тендеру.
Загальні умови	Для можливості Вашої участі в тендері в режимі телеконференції, в офертах обов'язково вкажіть контактних осіб та їх номери телефонів. Підприємство, що направило оферту для участі в тендері і визнане переможцем, зобов'язується укласти договір на постачання з Покупцем на умовах, зазначених у вказаній тендерній пропозиції, відповідно до типової форми договору Покупця.
Контактна особа відповідальна за проведення тендеру	Гарус Ія Миколаївна Iya.Garus@metinvestholding.com , тел.: 097-212-40-01
Кваліфікаційні умови	У випадку, якщо ваша пропозиція оцінюється як потенційно прийнятний для Покупця Ваша компанія (якщо ви не маєте попередньої кваліфікації у відповідній категорії), вам необхідно буде пройти попередню кваліфікацію, після чого буде проводитися рішення про можливість співпраці.
Огляд об'єкту, що поставлений на тендер	Виїзд на об'єкт, що поставлений на тендер, є обов'язковим. Якщо ви подаєте заяву на огляд, будь ласка, надішліть лист.

Це повідомлення не є попереднім договором, офертою в т. ч. публічною.

Сподіваємося на взаємовигідну співпрацю.

З повагою,

Начальник відділу закупок



В.В. Захарчук

УЗГОДЖЕНО:
Начальник ВІКР
ІРАТ "ГПВНГЗК"

Д.С. Горільський

Подписано цифровой подписью:
Макаренко Владимир
Володимирович
Дата: 2026.06.26 14:28:18 +03'00'

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор з інжинірингу
ІРАТ "ГПВНГЗК"
Стоєв Ігор І.В. Стоєв
Вікторович
(Ihor Stoiev)

Технічне завдання № 19 від 23.06.2026р.

про надання послуг з технічного обслуговування ємностей (резервуарів -
сталевий бак для зберігання паливно-мастильних матеріалів) в ГТЦ-2 у 2026р.

1. Перелік послуг

- 1.1. Зачищення ємностей від відходів нафтопродуктів.
- 1.2. Дегазація ємності.
- 1.3. Послуги з утилізації відходів від нафтопродуктів, що утворилися в процесі зачистки ємності.
- 1.4. Повне експертне обстеження.
- 1.5. Огляд ємності.
- 1.6. Паспортизація ємності.
- 1.7. Тарування ємності.

2. Перелік ємностей (резервуарів):

№ п/п	Інв.№	Об'єм куб. м	Назва	Місцезнаходження	Спосіб встановлення
1	007323	75	Резервуар сталевий РВ-18	Майданчик заправного пункту Ганівського кар'єру	наземний
2	007324	75	Резервуар сталевий РВ-18	Майданчик заправного пункту Ганівського кар'єру	наземний

Начальник ГТЦ-2

Заст. начальника цеху з інжинірингу

Л.В. Артемович

В.В. Куценко

24.06.2026р.

**Начальнику КДВ УБР
ПРАТ «ПВНГЗК»
Ковальовій К. В.**

Службова записка

На виконання пункту №1 наказу №945 від 19.07.2016р. повідомляємо, що для виконання робіт згідно з Технічним завданням № 19 від 23.06.2026 р. необхідні наступні ресурси:

1. Експерт технічний, дефектоскопіст, технік, слюсар-ремонтник.
2. Набір інструментів і матеріалів (твердомір, ультразвуковий товщиномір, ультразвуковий дефектоскоп, магнітно порошковий дефектоскоп, прилад для вимірювання об'єму смності (з урахуванням деформації та нахилу), необхідних для виконання робіт.

Начальник ГТЦ-2



А.В. Артемович

Узгоджено:
Головний фахівець ВПКР

Мартиненко Ілля Володимирович (Iliia Martynenko)
Подписано цифровой подписью: О.С.Сіденко
Мартиненко Ілля Володимирович (Iliia Martynenko)

Затверджено:
Директор з інжинірингу
—Стоєв Ігор— І.В. Стоєв
Вікторович
(Ihor Stoiev)

Технічне завдання № 2.1

на зачищення, дегазацію та експертне обстеження наземних горизонтальних резервуарів для зберігання Дизельної Оливи госп. № 10А інв.№ 07025804, госп.№ 8А інв.№ 07025795 V= 25 м3 на екіпірувальному пункті станції Петрово, в період 2026р.

№ з/п	Найменування робіт та витрат, найменування деталей, які потребують заміни	Об'єм робіт		Матеріал			Примітка
		Од.вим.	Кіл-ть.	Найменування	Од.вим.	Кіл-ть.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виконати дегазацію резервуару.	шт.	2				
2	Виконати зачищення резервуару.	шт.	2				
3	Виконати експертне обстеження резервуару.	шт.	2				

Примітка:

- Умови виконання робіт: роботи проводяться на території ЗАМОВНИКА, на підставі чинної нормативної документації щодо ОП підприємства;
- Розробка пакета документації на проведення робіт (ПОР, технологічні карти і т.д) виконується ПІДРЯДНИКОМ;
- Матеріали, СІЗ, інструменти, обладнання - ПІДРЯДНИКА;
- Механізми та пристрої - ПІДРЯДНИКА;
- Перевезення людей автотранспортом на місце виконання робіт - ПІДРЯДНИКА;
- Період виконання робіт – 2026р.
- Гарантійний термін на виконані роботи - 1 рік з моменту підписання АВР.

Начальник УЗТ

Муха Олександр Вікторович
(Oleksandr Mukha)1
Подписано цифровой подписью: Муха Олександр Вікторович (Oleksandr Mukha)1
Дата: 2026.06.12 15:51:57 +03'00'

О.В. Муха

Заст. начальника УЗТ з інжинірингу

Руденко Олег Станіславович
Подписано цифровой подписью: Руденко Олег Станіславович
Дата: 2026.06.12 15:34:29 +03'00'

О.С. Руденко

Узгоджено:
Головний фахівець
ПРАТ "ЦГЗК"
Г.П. Снегір'ов

Снегір'ов
Геннадій
Павлович
1976-04-19
1933-04-1937



Стоєв Ігор
Вікторович
(Ihor Stoiev)

Затверджую:
Директор з інжинірингу
ПРАТ "ЦГЗК"
І.В. Стоєв

Відомість дефектів № 25-18

На зачищення, дегазацію та ЕО підземного резервуару ПММ, для зберігання нафтопродуктів V=25 m3 (резервуар №1) інв. № 02001264 на 2026р.

Найменування	Каталожний №	Одиниці виміру	Кількість	Резервуар №1
Болти складальні Д16 з гайками та шайбами, клас міцності 7.8		т	0.006	0.006
Обтирочний матеріал		т	0.06	0.06
Герметик		т	0.0004	0.0004
Послуги				
Демонтаж люків, вогневих клапанів, засувок (відкрочування болтів із гайками)		послуга	1	1
Зачищення резервуару від залишків нафтопродуктів, підйом залишків з резервуару через люк та складування в тару, витирання резервуару ганчір'ям.		послуга	1	1
Дегазація резервуару, мийка резервуару активною піною за допомогою гідромонітора (апарат високого тиску)		послуга	1	1
Експертне обстеження та висновок за результатами експертного обстеження резервуарів		послуга	1	1
Зовнішній та внутрішній огляд стану резервуару. Проведення згідно з організаційно-медичними документами випробувань і вимірювань складових частин. Прогнозування технічного стану резервуару та продовжуваний строк безпечної експлуатації. Проведення контролю технічного стану резервуару, пошук місця та визначення причин відмов, несправностей.		послуга	1	1
Опосвідчення резервуарів після експертного обстеження. Підготовка рішення щодо умов і строку подальшої безпечної експлуатації резервуару (з урахуванням режиму роботи). Визначення заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації резервуару на продовжувальний строк, а також потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведення з експлуатації.		послуга	1	1
Монтаж люків, вогневих клапанів, засувок		послуга	1	1
Заміна мастил				
Мастило солідол жировий, марка "Ж-2"		т	0.004	0.004
Заміна по мірі необхідності				

Гарантійний термін з моменту проведення: 1 рік з моменту підписання АВР

Начальник ЦЗВМ

Начальник дільниці ЦЗВМ




О.О. Осадчий

В.В. Коваленко

Узгоджено:
Головний фахівець
ПРАТ "ЦГЗК"

Снегірьов Геннадій Павлович
Підписано: Г.П. Снегірьов
Снегірьов Геннадій Павлович
Дата: 2020.06.19
15:30:53 +0300'



Стоєв Ігор
Вікторович (Ihor
Stoiev)

Затверджую:
Директор з інжинірингу
ПРАТ "ЦГЗК"
І.В. Стоєв

Відомість дефектів № 25-19

На зачищення, дегазацію та ЕО підземних резервуарів ПММ, для зберігання нафтопродуктів V=60 м3
(резервуари №3, 4, 8, 9) інв. № 02001264 на 2026р.

Найменування	Каталожний №	Одиниці виміру	Кількість	Резервуар №3	Резервуар №4	Резервуар №8	Резервуар №9
Болти складальні 16 з гайками та шайбами, клас міцності 7.8		т	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010
Обтирочний матеріал		т	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10
Герметик		т	0,0020	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
Послуги							
Демонтаж люків, вогневих клапанів, засувок (відкручування болтів із гайками)		послуга	4	1	1	1	1
Зачищення резервуару від залишків нафтопродуктів, підйом залишків з резервуару через люк та складування в тару, витирання резервуару ганчір'ям.		послуга	4	1	1	1	1
Дегазація резервуару, мийка резервуару активною піною за допомогою гідромонітора (апарат високого тиску), зачищення резервуару від залишків активної піни та води, витирання резервуару ганчір'ям		послуга	4	1	1	1	1
Зовнішній та внутрішній огляд стану резервуару. Проведення згідно з організаційно-медичними документами випробувань і вимірювань складових частин. Прогнозування технічного стану резервуару та продовжувані строк безпечної експлуатації. Проведення контролю технічного стану резервуару, пошук місця та визначення причин відмов, несправностей.		послуга	4	1	1	1	1
Опосвідчення резервуарів після експертного обстеження. Підготовка рішення щодо умов і строку подальшої безпечної експлуатації резервуару (з урахуванням режиму роботи). Визначення заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації резервуару на продовжувальний строк, а також потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведення з експлуатації.		послуга	4	1	1	1	1
Експертне обстеження та висновок за результатами експертного обстеження резервуарів		послуга	4	1	1	1	1
Монтаж люків, вогневих клапанів, засувок		послуга	4	1	1	1	1
Заміна мастил							
Мастило солідол жировий, марка "Ж-2"		т	0,024	0,006	0,006	0,006	0,006
Заміна по мірі необхідності							

Гарантійний термін з моменту проведення: 1 рік з моменту підписання АВР

Начальник ЦЗВМ

Начальник дільниці ЦЗВМ



О.О. Осадчий

В.В. Коваленко

Узгоджено:
 Головний фахівець
 ПРАТ "ЦГЗК"
 Г.П. Снегірьов
 Снегірьов Геннадій Павлович
 Підписано цифровою підпискою Снегірьов Геннадій Павлович
 Дата: 2026.06.19 15:31:18 +03'00'



Стоєв Ігор
 Вікторович
 (Ihor Stoiev)

Затверджую:
 Директор з інжинірингу
 ПРАТ "ЦГЗК"
 І.В. Стоєв

Відомість дефектів № 25-17


На зачищення, дегазацію та ЕО підземного резервуару ПММ, для зберігання нафтопродуктів V=25 m3 (резервуар №2) інв. № 02001264 на 2026р.

Найменування	Каталожний №	Одиниці виміру	Кількість	Резервуар №2
Болти складальні Д16 з гайками та шайбами, клас міцності 7.8		т	0.006	0.006
Обтирочний матеріал		т	0.06	0.06
Герметик		т	0.0004	0.0004
Послуги				
Демонтаж люків, вогневих клапанів, засувок (відкручування болтів із гайками)		послуга	1	1
Зачищення резервуару від залишків нафтопродуктів, підйом залишків з резервуару через люк та складування в тару, витирання резервуару ганчір'ям.		послуга	1	1
Дегазація резервуару, мийка резервуару активною піною за допомогою гідромонітора (апарат високого тиску)		послуга	1	1
Експертне обстеження та висновок за результатами експертного обстеження резервуарів		послуга	1	1
Зовнішній та внутрішній огляд стану резервуару. Проведення згідно з організаційно-медичними документами випробувань і вимірювань складових частин. Прогнозування технічного стану резервуару та продовжуваній строк безпечної експлуатації. Проведення контролю технічного стану резервуару, пошук місця та визначення причин відмов, несправностей.		послуга	1	1
Опосвідчення резервуарів після експертного обстеження. Підготовка рішення щодо умов і строку подальшої безпечної експлуатації резервуару (з урахуванням режиму роботи). Визначення заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації резервуару на продовжувальний строк, а також потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведення з експлуатації.		послуга	1	1
Монтаж люків, вогневих клапанів, засувок		послуга	1	1
Заміна мастил				
Мастило солідол жирований, марка "Ж-2"		т	0.004	0.004
Заміна по мірі необхідності				

Гарантійний термін з моменту проведення: 1 рік з моменту підписання АВР

Начальник ЦЗВМ

Начальник дільниці ЦЗВМ



О.О. Осадчий

В.В. Коваленко