

Поз.	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код виробу	Завод виробник	Од. вимірювання	Кіл-ть	Маса 1 од., кг.	Примітка
	<u>ПП6</u>							
1.21	Опора нерухома 1220x12-1 -Т4.17	Серия 4.903-10			шт.	2	58,8	
1.22	Опора хомутова Ф1256	014449.00.000			шт.	2	150,4*	
1.23	Опора ковзна бетонна Ф1220	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.ПК3.10.ЕНГ.А.ТК л.12			шт.	4		
	<u>ПП5</u>							
2.1	Труба сталева електрозварна, Ф1220x12-СтЗсп5	ДСТУ 9218:2023			м	488,7	500,5	Підсилена знизу листом t = 12 мм, СтЗ
2.2	Труба двофланцева металева футерована гумою ДУ1196, L2615	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.ПК3.10.ЕНГ.А.ТК л.5	по типу ТРПР2Ф 1196.2615.06, "Нові Технології"		шт.	1	1765*	Футеровка t = 20 мм
2.3	Труба двофланцева металева футерована гумою ДУ1196, L11500	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.ПК3.10.ЕНГ.А.ТК л.5	по типу ТРПР2Ф 1196.11500.06, "Нові Технології"		шт.	1	6403*	Футеровка t = 20 мм
2.4	Еластомірна шарнірна вставка Ду1190, Ру10 комплектно з відповідними фланцями та кріпленням	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.ПК3.10.ЕНГ.А.ТК.Л01	по типу ЕШВ 1190.1000.06, "Нові Технології"		шт.	4	2300*	
	матеріал корпусу: сталь + каучук							
2.5	Відвід 90° двофланцевий ДУ1196 СтЗсп5, футерований карбідом кремнія	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.ПК3.10.ЕНГ.А.ТК л.5	по типу ОТМК2Ф 1196.90.06, "Нові Технології"		шт.	1	1783*	Футеровка t = 20 мм
2.6	Відвід 46° 1220x12 СтЗсп5	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.ПК3.10.ЕНГ.А.ТК л.5			шт.	1	1557,2*	
2.7	Відвід 45° 1220x12 СтЗсп5	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.ПК3.10.ЕНГ.А.ТК л.5			шт.	2	1568,8*	
2.8	Відвід 90° двофланцевий ДУ1196 СтЗсп5 з опорою, футерований гумою	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.ПК3.10.ЕНГ.А.ТК л.5	по типу ОТМР3Ф-Н 1196.90.06-02, "Нові Технології"		шт.	1	5376*	Футеровка t = 20 мм
2.9	Відвід 90° двофланцевий ДУ1196 СтЗсп5, футерований гумою	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.ПК3.10.ЕНГ.А.ТК л.5	по типу ОТМР2Ф 1196.90.06-01, "Нові Технології"		шт.	1	2247,1*	Футеровка t = 20 мм
2.10	Відвід 135° фланцевий ДУ1196 СтЗсп5, футерований гумою	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.ПК3.10.ЕНГ.А.ТК л.5	по типу ОТМР1Ф-У 1196.135.06-01, "Нові Технології"		шт.	1	2317,3*	Футеровка t = 20 мм
2.11	Перехідник ДУ1196-ДУ950	ДСТУ 4616:2006			шт.	1	300*	Футеровка t = 20 мм
2.12	Труба сталева електрозварна, Ф1420x10-СтЗсп в ізоляції "вельми посиленого типу"	ДСТУ 9218:2023			м	62	347,7	Для футлярів

Погоджено

Зам. інв. №

Підп. і дата

Інв. № ориг.

1	-	зам.	101-2025		10.25
Ізм.	Кіл.уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

B4.P51.F4.2.02.EB3.03.ПК3.10.ЕНГ.А.01.ТК.С

Аркуш
2