

Поз.	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код виробу	Завод виробник	Од. вимірювання	Кіл-ть	Маса 1 од., кг.	Примітка
	<u>ПП5</u>							
2.20	Опора нерухома 1220x12-1 -Т4.17	Серия 4.903-10			шт.	2	58,8	
2.21	Опора хомутова Ф1256	014449.00.000			шт.	2	150,4*	
2.22	Опора ковзна бетонна Ф1220	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.PK2.10.ENГ.A.TK л.12			шт.	4		
	<u>ПП4</u>							
3.1	Труба сталева електрозварна, Ф1220x12-СтЗсп5	ДСТУ 9218:2023			м	508,9	500,5	Підсилена знизу листом t = 12 мм, СтЗ
3.2	Труба двофланцева металева футерована гумою ДУ1196, L2436	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.PK2.10.ENГ.A.TK л.5			шт.	1	1765*	Футеровка t = 20 мм
3.3	Труба двофланцева металева футерована гумою ДУ1196, L11500	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.PK2.10.ENГ.A.TK л.5	по типу ТРПР2Ф 1196.11500.06, "Нові Технології"		шт.	1	6403*	Футеровка t = 20 мм
3.4	Еластомірна шарнірна вставка Ду1190, Ру10 комплектно з відповідними фланцями та кріпленням	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.PK2.10.ENГ.A.TK.Л01	по типу ЕШВ 1190.1000.06, "Нові Технології"		шт.	4	2300*	
	матеріал корпусу: сталь + каучук							
3.5	Відвід 90° двофланцевий ДУ1196 СтЗсп5, футерований карбідом кремнію	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.PK2.10.ENГ.A.TK л.5	по типу ОТМК2Ф 1196.90.06, "Нові Технології"		шт.	1	1783*	Футеровка t = 20 мм
3.6	Відвід 46° 1220x12 СтЗсп5	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.PK2.10.ENГ.A.TK л.5			шт.	1	1557,2*	
3.7	Відвід 45° 1220x12 СтЗсп5	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.PK2.10.ENГ.A.TK л.5			шт.	2	1568,8*	
3.8	Відвід 90° двофланцевий ДУ1196 СтЗсп5 з опорою, футерований гумою	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.PK2.10.ENГ.A.TK л.5	по типу ОТМРЗФ-Н 1196.90.06-02, "Нові Технології"		шт.	1	5376*	Футеровка t = 20 мм
3.9	Відвід 90° двофланцевий ДУ1196 СтЗсп5, футерований гумою	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.PK2.10.ENГ.A.TK л.5	по типу ОТМР2Ф 1196.90.06-01, "Нові Технології"		шт.	1	2247,1*	Футеровка t = 20 мм
3.10	Відвід 135° фланцевий ДУ1196 СтЗсп5, футерований гумою	B4.P51.F4.2.02.EB1.01.PK2.10.ENГ.A.TK л.5	по типу ОТМР1Ф-У 1196.135.06-02, "Нові Технології"		шт.	1	2317,3*	Футеровка t = 20 мм
3.11	Перехідник ДУ1196-ДУ950	ДСТУ 4616:2006			шт.	1	300*	Футеровка t = 20 мм
3.12	Труба сталева електрозварна, Ф1420x10-СтЗсп в ізоляції "вельми посиленого типу"	ДСТУ 9218:2023			м	36,2	347,7	Для футлярів

Погоджено

Зам. інв. №
Підп. і дата
Інв. № ориг.

1	-	зам.	101-2025		10.25
Ізм.	Кіл.уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

B4.P51.F4.2.02.EB3.03.PK3.10.ENГ.A.01.TK.C

Аркуш
3