

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор з капітального
будівництва та інвестицій

_____ **М.О. Коптєв**

« _____ » _____ 2026р.

Доповнення до Технічного завдання

на виконання комплексу робіт «під ключ» Нове будівництво сонячних панелей на ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» потужністю не менш ніж 11,7 МВт

згідно з інвестиційним проектом

ЦМП. Встановлення сонячних панелей
(вказати назву проекту)

U-D-2336-24-010

(вказати код проекту)

1. Вартість послуг потрібно представити роздільно на дві частини в деталізації по кожній: проектування, БМР, ПНР, обладнання (вказати крупні позиції основного обладнання та кабелю).
2. Умовний кордон в рамках поточного ТЗ - між КТП та інверторами по всіх ділянках.
 - 2.1. З КТП залишаються самі КТП 6/0,8кВ, кабельні лінії 6кВ, реконструкція існуючих підстанцій і всі послуги та зони, які відносяться до цього обладнання (проектування, БМР, ПНР, демонтажі, допоміжні системи).
 - 2.2. З інверторами залишаються самі інвертори, кабельні лінії 0,8кВ до КТП, самі фотоелектричні станції (панелі Замовника), системи моніторингу та управління, відеоспостереження, метеостанція, автоматизація і всі послуги та зони, які відносяться до цього обладнання (проектування, БМР, ПНР, демонтажі, допоміжні системи). У проектуванні відобразити розташування КТП та вимоги до її комплектації.

Керівник проекту

Парамонов С.А.