

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник відділу ВП та КР ДІ ГДД ОД СП
«Метінвест - Холдинг»

Горіський
Дмитро
Сергійович

Подписано цифровою
підписом: Д.С. Горіський
Горіський Дмитро " 2026 г.
Сергійович

Відомість дефектів № 03-9/6 ПрАТ "ЦГЗК", на 2027р.
ремонт по фактичному техсостоянню насоса 9/6 WS-(4SL)-560R-100-PET

№ п/п	Перелік робіт, ТМЦ	РОБОТА	ТМЦ, що використовується при ремонті		Примітки: Критерій визначення придатності до повторного використання ТМЦ без відновлення
			ТР-1 (- не міняємо/ + заміна)	ТР-2 (- не міняємо/ + заміна)	
1	Розбирання насоса з очищенням (промиванням) та дефектуванням деталей	+			Загальні критерії: 1. Цілісність з/год (візуально); 2. Посадкові місця під підшипники, що сполучаються пов-сті з\ч повинні бути в креслярських розмірах (інструментальний замір);
2	Видалення заломів, відновлення (прогін) всіх різьбових отворів	+			Додаткові критерії для окремих частин:
3	Робоче колесо ЛМЗ.191.02.000-01М		+	+	Допустимий знос робочої пов-сті дисків, лопаток
4	Вал ЛМЗ.191.00.001-02		-	+	1. Цілісність різьблення (перевірка ответн. деталями); 2. Цілісність шпонкового паза (інструментальний замір)
	Корпус насоса ЛМЗ.197.00.002		-	+	Корпус без тріщин та вироблення посадкових місць
5	Хомут на всмоктувальний диск ЛМЗ.54.00.004		+	+	
6	Корпус сальника ЛМЗ.184.00.001-01		-	+	
6	Кришка сальника (Гранд-буksа, ЛМЗ.46.03.000)		-	+	Відповідно до загальних критеріїв.
7	Кільце сальника		+	+	
8	Корпус підшипника ЛМЗ.191.01.000		-	+	
9	Кільце для кришки передньої ЛМЗ.17.008-01		-	+	
10	Кришка передня ЛМЗ.17.007-01		+	+	
11	Кришка ззаду ЛМЗ.17.009		+	+	
12	Корпус насоса ЛМЗ.197.00.0002		-	+	
13	Решітка всмоктувальна ЛМЗ .191.08.000		+	+	Повторне використання відповідно до загальних критеріїв. Відновлення – не доцільно
14	Втулка захисна ЛМЗ.191.00.008		+	+	
15	Відведення напірне ЛМЗ.191.05.000		+	+	Повторне використання відповідно до загальних критеріїв. Відновлення – не доцільно
16	Диск напірний ЛМЗ.112.02.000		+	+	
18	Комплект підшипників SKF 22320 E		+	+	Повторне використання даних ТМЦ, їх відновлення – технічно не доцільне
19	Комплект підшипників SKF NU 224 ECJ		+	+	
20	Металовироби (шпильки, болти, гайки, шпонка)		+	+	
21	Прокладки, манжети, шнур (техпластина), ущільнення, кільця, штуцера олія мастила, штуцер гідропідпора.		+	+	
22	Кришка ЛМЗ.24.54.06.000		+	+	
23	Трубка охолоджувача ЛМЗ.17.400		+	+	
24	Охолоджувач ЛМЗ.17.500-01		+	+	
25	Оливник віконного типу G1		+		Повторне використання відповідно до загальних критеріїв. Відновлення – не доцільно

26	Складання насоса (ЛМЗ191.00.000-01), із забезпеченням осьового зазору р\колесо - передня половина влітої согл.креслення.	+			
27	Масило підшипників літол 24 ДСТУ 21150-87	+			
28	Прокручування насоса після ремонту на випробувальному стенді – не менше 2-х годин	+			

Примітка:

1. Ремонт за технічним станом передбачає - ремонт ТР-1 або ТР-2. Підрядник надає під час здачі насоса з ремонту акти виконаних робіт та калькуляції з відображенням виконаних фактичних робіт та заміненних ТМЦ.
2. Нові, відновлені з\частини, матеріали для ремонту поставляються "Підрядником".
3. Вивіз "Підрядником" насосів у ремонт проводиться протягом не більше 3-х робочих днів з моменту заявки Замовника (за телефоном, ел.поштою, письмово).
4. Доставка в ремонт, з ремонту - транспортом "Підрядника".
5. Замінені запчастини б/в, бруктом підлягають поверненню Замовнику. Металобрухт очищений від м/мастила.
6. Загальна вартість ремонту не має перевищувати 70% вартості нового насоса.
7. Підрядник у разі потреби погоджує із замовником креслення деталей застосовуваних під час ремонту.
8. Строк виконання робіт - протягом 25 календарних днів від дати погодження відомості (дефектовки) для кожної окремої одиниці. Але не більше 40 днів з моменту отримання ремонтного фонду на територію виконавця .

9. Гарантійний термін напрацювання в маш/часах

Рекомендованная гарантийная наработка не ниже	Минимальная гарантийная наработка не ниже
4,500	4 500

Відомість дефектів узгоджена:

Начальник цеху

Сідлецький
Олександр Петрович

Подписано цифровой подписью:
Сідлецький Олександр Петрович
Дата: 2026.09.07 07:37:37 +03'00'

Сідлецький О.П

Заст. Начальника з інжинірингу

Безвершенко
Сергій Юрійович

Подписано цифровой подписью:
Безвершенко Сергій Юрійович
Дата: 2026.09.04 14:21:51 +03'00'

Безвершенко С.Ю.

Головний механік

Подписано цифровой подписью:
Озеркевич Сергій Віталійович
Дата: 2026.08.31 06:28:53 +03'00'

Озеркевич С.В.