

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора регулятора давления газа

Заказчик:	
Организация	ПАО "Запорожсталь"
Город	г. Запорожье
Контактное лицо	Ганченко Алексей Андреевич
Телефон / факс	(067) 218-20-15
E-mail	aleksey.porochenko@zaporizhstal.com

0,1 МПа=1 бар=1 кгс/см²;

1кПа=10мбар=101,98 мм.вод.ст

Общие сведения для подбора регулятора:			
Ди 150 мм			
Рабочая среда	Природный газ		
Давления газа на входе, бар	6,0 макс.	5,1 ном.	4,5 мин.
Давление газа на выходе, мбар	1800 макс.	1600 ном.	1200 мин.
Производительность, м ³ /час	28000 макс.	10000 ном.	5500 мин.
Предохранительный запорный клапан	— макс. — мин.		
Давление срабатывания, бар			
Предохранительно-сбросной клапан			
Давление срабатывания, бар	2,07 макс.	1,89	мин.
Расположение регулятора на трубопроводе	☒ стандартное ☐ обратный		
Наличие монитора	☐ да	☒ нет	
Подогрев пилота	☐ да	☒ нет	
Дистанционное управление	☐ да	☒ нет	
Наличие глушителя	☐ да	☒ нет	
Наличие датчика срабатывания регулятора	☐ да	☒ нет	
Наличие датчика срабатывания ПЗК	☐ да	☒ нет	
Окружающая температура	Макс. 60 °C		-25
Дополнительная информация			

Предполагаемое количество штук

2

Подпись

Дата

03.04.17г.

Согласовано!
04.04.17г.
Вн.пр.инж. Черненко
В.А. Погорелов