

## Технические требования к приобретаемому оборудованию


|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование оборудования | Энкодер CMV582M                                                                |
| Краткое описание          | Предназначен для обеспечения определения положения механизмов в системах АСУТП |
| Тип оборудования          | Энкодер (датчик положения)                                                     |

### Технические характеристики

|                                        |                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель оборудования                    | TR Electronic CMV582M-00003                                                                               |
| Параметры питания, макс.               | 10–30 В пост. тока, 110–120 мА                                                                            |
| Параметры Ethernet-протокола           | Протокол связи: EtherNet/IP, Скорость передачи данных: 10/100 Мбит/с, поддержка кольцевой топологии (DLR) |
| Порты                                  | Штекер M12                                                                                                |
| Температура окружающего воздуха, макс. | от –20 °С до +75 °С.                                                                                      |
| Диаметр вала                           | 10 мм                                                                                                     |
| Длина вала                             | 19,5 мм                                                                                                   |


### Комплектация

|                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Энкодер CMV582M-00003 в антистатической и противоударной защитной упаковке | 1 шт. |
| Паспорт изделия                                                            | 1 шт. |



Начальник отдела

Ведущий специалист



Н.И.Молчанов

А.А.Малаховский