

Вибірка металопрокату за профілями та марками сталі

N п/п	Профіль	Маса кг	ГОСТ або ТУ проекту	Клас марки та ГОСТ сталі	Примітка
1	I 36	12938,01	ДСТУ 8768:2018	C245 ДСТУ 8541:2015	
2	L 100x100x12	9780,1	ДСТУ 2251:2018	C245 ДСТУ 8541:2015	
3	L 90x90x7	426,0	ДСТУ 2251:2018	C245 ДСТУ 8541:2015	
4	тр. 160x160x12	6551,0	ДСТУ 8940:2019	C245 ДСТУ 8541:2015	
5	арм. Ø30	6283,0	ДСТУ EN 10060-2014	S275JR	
6	- t 12	1519,0	ДСТУ 8540:2015	C255 ДСТУ 8541:2015	
7	- t 10	740,5	ДСТУ 8540:2015	C255 ДСТУ 8541:2015	
8	- t 5	111,0	ДСТУ 8540:2015	C255 ДСТУ 8541:2015	
9	- t 2	5,0	ДСТУ 8804:2018	C255 ДСТУ 8541:2015	
	Разом:	38353,61 кг			

Підписи і дата	
Инв. № дубл	
Взам. инв. №	
Подписи и дата	
Инв. № подл	

					СК-11306 л.18			
					ГПП-1 Захисне укриття трансформатору №1. II етап Вибірка металопрокату за профілями та марками сталі.	Літ	Маса	Масштаб
Зм.	Арк.	№ документа	Підпис	Дата				1:80
Розробив		Макаренко		08.26				
Перевірів		Шпарьов				Аркуш 18	Аркушів 18	
						ПКВ ТОВ "Метінвест Машинері"		
Затв.		Шпарьов						