

ПРО (Пропозиція робити оферти) № 1307 від 12.10.2026р

Шановні пані та панове!

Повідомляємо, що плануємо закупівлю послуг.

Просимо Вас надати Ваші пропозиції відповідно до вимог, вказаних нижче.

Найменування послуги	1. Технічне обслуговування та поточний ремонт електричної частини дизель-генераторної установки Cummins C550D5e на базі МАЗ-6312С9 держ.№АЕ0582РР інв.№5200000028 ПРАТ ПІВНГЗК. 2. ТО та ПР дизельного генератора G275QS виробництва JCB, інв. №4810000084 ПРАТ ЦГЗК у 2026р.
Одиниця виміру	послуга
Нормативно-технічна документація	Шаблон договору, технічна документація
Графік постачання послуг	2027р.,
Термін закінчення прийому оферт	15:00 ч. 16.10.2026р.
Інші умови	Якщо субпідрядні організації повинні брати участь у роботі, будь ласка, надайте додаткову інформацію: плановий перелік субпідрядників, частка загальної кількості співробітників, а також частка загальної запланованої роботи.
Умови оплати	Оплата в межах 180 календарних днів з моменту підписання АВР ; -Факторинг від ПУМБ-це КОМПЛЕКС ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, ЩО ВЕДУТЬ ТОРГІВЕЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НА УМОВАХ ВІДСТРОЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ Контакти ПУМБ: Санівська Ірина; Керівник продажів факторингу; 050-104-26-61; Iryna.Sanivska@pumb.ua Мишкіна Алла; Головний фахівець; 099-920-85-17 Alla.Myshkina@pumb.ua Чекіна Леся; Керівник операційного супроводу; 093-658-21-91; Lesya.Chekina@pumb.ua
Питання с охорони праці	Олейник Александр Владимирович 067 933 08 74 aleksandr.oleynik@metinvestholding.com
Питання технічного характеру	Мохов Антон Валерійович (Anton Mokhov) Anton.Mokhov@metinvestholding.com, +380965079531 Штефан Олексій Миколайович (Oleksii Shtefan) aleksey.shtefan@metinvestholding.com +380986262181
Умови проведення тендеру	Проведення аукціону на майданчику ARIBA, будь ласка, підготуйте найбільш конкурентоздатну пропозицію за ціною та умовами оплати. Оферти, отримані після терміну, вказаного в цьому запиті, а також спрямовані на інші реквізити розглядатися не будуть. Після закінчення аукціону, комерційну пропозицію з підвищенням вартості робіт яка відрізняється від зазначеної в аукціоні не може бути прийнято відділом закуп. Повідомляю Вам, що Ваші дії можуть бути розцінені як порушення принципу етичного і відкритого ведення бізнесу, з можливістю подальшої дискваліфікацією за всіма активами ТОВ МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ.
ARIBA	Для роботи в системі рекомендуємо використовувати браузер Internet Explorer і поточну версію Java.
Укладання договору	Згода працювати за типовими договорами Замовника є обов'язковою.
Підтримка	Якщо у вас є проблема з реєстрацією, передкваліфікацією або під час торгів, виконайте наступні кроки, натиснувши на посилання: https://metinvestholding.com/ru/procurement/procurement-support

Зауваження що до проведення тендерів	У разі виникнення зауважень до роботи тендерного комітету, ваші претензії та прохання направляти на адресу Апеляційної комісії, заповнивши електронну форму на офіційному сайті Групи Метінвест: https://metinvestholding.com/ru/procurement/appeals-board впродовж 3-х днів від дати проведення тендеру.
Загальні умови	Для можливості Вашої участі в тендері в режимі телеконференції, в офертах обов'язково вкажіть контактних осіб та їх номери телефонів. Підприємство, що направило оферту для участі в тендері і визнане переможцем, зобов'язується укласти договір на постачання з Покупцем на умовах, зазначених у вказаній тендерній пропозиції, відповідно до типової форми договору Покупця.
Контактна особа відповідальна за проведення тендеру	Гарус Ія Миколаївна Iya.Garus@metinvestholding.com , тел.: 097-212-40-01
Кваліфікаційні умови	У випадку, якщо ваша пропозиція оцінюється як потенційно прийнятний для Покупця Ваша компанія (якщо ви не маєте попередньої кваліфікації у відповідній категорії), вам необхідно буде пройти попередню кваліфікацію, після чого буде проводитися рішення про можливість співпраці.
Огляд об'єкту, що поставлений на тендер	Виїзд на об'єкт, що поставлений на тендер, є обов'язковим. Якщо ви подаєте заяву на огляд, будь ласка, надішліть лист.
Додаткова перевага при визначенні переможця	Згода на підписання договірної та первинної документації на платформі «ВЧАСНО»
Додаткова умова	В разі необхідності металопрокату для виконання робіт, обов'язкова умова закупки в СЕРВІСНОМУ МЕТАЛОЦЕНТРІ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»

* базовою умовою оплати, з якою працюють підприємства Групи Метінвест, є відстрочка платежу. У разі, якщо у Вашій Комерційній пропозиції міститься вимога повної або часткової передоплати, прохання направляти з комерційною пропозицією актуальну фінансову звітність (аудитовану і/або завірену керівництвом) за останній звітний період.

Згода працювати на підставі типової форми договору, запропонованої Замовником Покупцеві, є обов'язковою.

Оферти, отримані після терміну, вказаного в цьому запиті, а також спрямовані на інші реквізити розглядатися не будуть. Для можливості Вашої участі в тендері в режимі телеконференції, в офертах обов'язково вкажіть контактних осіб та їх номери телефонів.

Згідно з правилами закупівель, прийнятим в Групі Метінвест, для участі в тендерах Групи Метінвест новим постачальникам необхідно пройти процедуру попередньої кваліфікації за категорією / групі матеріалів або послуг, в рамках яких будуть виконуватися поставки. З усіх питань, пов'язаних з проходженням процедури попередньої кваліфікації, прохання звертатися до відповідального за проведення даних процедур закупки (контактна інформація вказана вище).

За результатами проведення процедури вибору постачальника, до потенційного переможця може здійснюватися виїзна перевірка перед підписанням договору з метою визначення достатності технологічних, фінансових, організаційних, юридичних можливостей Постачальника, щодо виконання ним зобов'язань у відповідності з умовами Тендеру.

Сподіваємося на взаємовигідне співробітництво.

Примітка:

Проводячи Тендер, ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» та інші підприємства Групи Метінвест не приймають на себе жодних зобов'язань по укладанню договорів, здійсненню поставок, придбання товару та ін. з учасниками Тендеру, в т. ч. з учасником Тендеру, котрий надав кращу пропозицію.

Цей лист носить виключно інформаційний характер, не є попереднім договором або пропозицією укласти договір (офертою), і не націлене на створення обов'язків для сторони, що його направила.

Сподіваємося на взаємовигідну співпрацю.

З повагою,

Начальник відділу закупок



В.В. Захарчук

Узгоджено :
Головний енергетик ПРАТ ПІВНГЗК

Затверджую:
Директор з інжинірингу ПРАТ ПІВНГЗК

Стоєв Ігор
Вікторович
(Ihor Stoiev)

Костенко Олег
Володимирович

Костенко О.В.
Підписано цифровою підписом:
Костенко Олег Володимирович
Дата: 2026.08.28 13:19:18

І.В. Стоєв

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №12 від 27.08.2026р.

на виконання робіт з : технічного обслуговування та поточного ремонту електричної частини
дизель-генераторної установки Cummins C550D5e на базі МА3-6312C9
держ.№АЕ0582РР інв.№ 5200000028.ГТЦ-1 на період 2027р.

1. Дані замовника, та основна інформація

1.1	Назва підприємства, цеху	ПРАТ «ПІВНГЗК» Гірничо-транспортний цех №1
1.2	Місце знаходження об'єкту, Адреса	м. Кривий Ріг, 50079
1.3	Контактна особа (Ф.І.П.)	Штефан Олексій Миколайович
1.4	Посада	Головний енергетик ГТЦ-1
1.5	Тел./факс	+380986262181
1.6	E-mail	Aleksey.shtefan@metinvestholding.com
1.7	Підстава для виконання робіт	Це технічне завдання
1.8	Виконавець	Визначається за результатами торгів.
1.9	Найменування робіт	ТО ПР
1.10	Види робіт (технічне переоснащення, реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт, технічне обслуговування та інше..)	
1.12	Джерело фінансування	поточний
1.13	Строк виконання робіт	Роботи по ТО виконуються разово, по заявці цеху, протягом 24 годин
1.14	Дата заповнення	27.08.2026 р.

2. Основні дані та вимоги

2.1	Перелік основних робіт, відомість обсягів робіт,	Додаток 1.
2.2	Перелік основного обладнання на якому повинні виконуватися роботи.	Додаток 2.
2.3	Умови виконання робіт (вплив шкідливих факторів, місце проведення робіт (корпус цеху, відкрита ремонтна площадка, наявність спеціальних дозволів і допусків для можливості виконання вказаних робіт).	2.3.1. Роботи виконуються в умовах діючого підприємства в обмежених умовах. 2.3.2. Роботи виконуються на чинному підприємстві в діючих електроустановках до та вище 1000В 2.3.3. Всі роботи проводити в суворій відповідності з чинними правилами ОП і ПБ, вимогами НПА ОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС), «Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ), «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС), ДБН АЗ.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві», іншими діючими нормами і правилами. 2.3.4. Підрядник забезпечує виконання вимог природоохоронного законодавства та самостійно виконує комплекс необхідних для цього мпр. 2.3.5. Підрядник самостійно забезпечує доставку обладнання, ресурсів і працівників на об'єкт. 2.3.6. У разі псування Підрядником об'єкта, переданого Замовником, несе повну матеріальну відповідальність за завдану шкоду. Факт нанесення Підрядником шкоди Замовнику підтверджується шляхом проведення розслідування із залученням представників Замовника та Підрядника; підрядник повідомляє Замовнику про необхідність виконання додаткових робіт протягом 3 календарних днів з дня виникнення такої необхідності; 2.3.7. Підрядник виконує отримані під час робіт вказівки Замовника, якщо вони не впливають на строки виконання робіт; 2.3.8. Підрядник дотримується чистоти та порядку у місцях проведення робіт;

		2.3.9. У разі виникнення необхідності залучення до виконання робіт за договором субпідрядників, Підрядник зобов'язаний отримати письмовий дозвіл Замовника, підписаний директором з безпеки та директором з інжинірингу ПРАТ «ПІВНГЗК» 2.3.10. Підрядник забезпечує робочий майданчик, виділений Замовником по акту-допуску, самотужки: огороженням, оснащенням засобами для збирання та зберігання відходів; 2.3.11. Замовник забезпечує ділянку проведення робіт засобами первинного пожежогасіння (вогнегасник) власним коштом; 2.3.12. Підрядник забезпечує збирання та утилізацію упаковки та тари в порядку, передбаченому відповідними нормативними актами; 2.3.13. Підрядник здійснює повний збір, зберігання та недопущення псування відходів, що є вторинними ресурсами; 2.3.14. Підрядник зобов'язаний, не допускати зберігання відходів у несанкціонованих місцях; 2.3.15. Підрядник зобов'язаний, проводить невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, землі та повітря на території виконання робіт; 2.3.16. Підрядник зобов'язаний забезпечити підтримку у справному стані обладнання та будівель, переданих в оренду – підрядника; 2.3.17. Підрядник виконує всі норми та вимоги щодо ОП, ПБ, Екології, які діють на ПРАТ «ПІВНГЗК» 2.3.18. Підрядник забезпечує свій персонал засобами гігієни (мило, миючі засоби) молоком (у разі професій згідно зі списком №1 або №2) 2.3.19. При виконанні робіт з підвищеною небезпекою, які потрапляють під дію наказу з комбінату обов'язкова присутність представника охорони праці Підрядника.
2.4	Вимоги до дозвільних документів.	2.4.1. Перед початком робіт Підрядник повинен надати скановані копії дозвільних документів на виконання спеціальних видів робіт (монтаж, налагодження, випробування обладнання), та документів про перевірку знань персоналу (журнал протоколів перевірки знань та посвідчення перевірки знань норм і правил в електроустановках). 2.4.2. Підрядник забезпечує наявність діючих ліцензій та дозволів на весь період дії Договору; 2.4.3. Підрядник у зазначений Замовником термін надає внутрішні документи (накази) про призначення: осіб, відповідальних за охорону праці, пожежну безпеку, безпечне проведення робіт вантажопідйомними кранами, осіб, що мають право видавати наряди-допуски, осіб, які мають право бути виробниками робіт із наряду-допуску в електроустановках;
2.5	Вимоги до персоналу, фонду робочого часу, періодичності та графіку робіт.	2.5.1. Роботи виконуються разово, по заявці цеха протягом 24 год. 2.5.2. Кваліфікація електротехнічного персоналу повинна повністю забезпечувати якісне, кількісне та безпечне виконання робіт з ремонту та технічного обслуговування електричного та енергетичного обладнання забезпечити у кожній бригаді навченого бригадира чи працівника з інженерно-технічного персоналу. 2.5.3. Вимоги щодо ремонтного персоналу на залучення підрядної організації, для виконання робіт з технічного обслуговування, побутових кондиціонерів.—Додаток 3. 2.5.4. Весь ремонтний персонал повинен бути навчений та мати відповідні посвідчення: 1. Загальний курс з охорони праці (для бригадирів/майстрів); 2. Електробезпека не нижче 3-ї кваліфікаційної групи; 3. Правила роботи на висоті; 4. Правила роботи судин під тиском; 5. Правила роботи з інструментами;
2.6	Вимоги до матеріалів, обладнання, транспортування, кранів, до техніки спеціального призначення, засобам малої механізації, інструменту та засобам охорони праці.	2.6.1. Підрядник самостійно забезпечує доставку обладнання, ТМЦ, працівників на об'єкт. 2.6.2. Підрядник виконує роботи з матеріалів Підрядника 2.6.3. Витратні матеріали, комплектуючі, запасні частини – Підрядника. 2.6.4. Обладнання, – Замовника, -Транспортування ремонтного персоналу, що допускає за нарядом допуску, доставка матеріалів, обладнання – транспортом Підрядника;

		2.6.5. Пересувна автовишка – Замовника 2.6.6. Підрядник забезпечує свій ремонтний персонал: - засобами малої механізації: електроінструмент. - засобами охорони праці (спецодяг, СІЗ, монтажний пояс, вогнегасники та ін.). 2.6.7. Перелік механізмів, інструменту, пристроїв. Додаток 4
2.7	Вимоги до розробки ПОР, ПВР, інструкцій, технологічних карт, закриття актів виконаних робіт та до оформлення необхідних актів прийому – передачі, протоколів випробувань і обстежень та іншої технічної документації, яку підрядник надає замовнику.	2.7.1. Підрядник розробляє обов'язкові документи (ПОРи, ППРи, інструкції, технологічні карти, порядок видалення відходів з території цеху тощо) для виконання заходу щодо безпечного виконання робіт та запобігання забруднення навколишнього природного середовища в результаті їх виконання;
2.8	Вимоги до гарантійних зобов'язань.	6 місяць з дати підписання АВР
2.9	Інші важливі доповнення.	Брухт, який утворився в процесі виконання робіт підлягає поверненню Замовнику.

3. Перелік додатків

№ Дод.	Назва додатку	До якого пункту таблиць 1,2 стосується	Номера сторінки цього технічного завдання
1	Перелік робіт	2.1.	4
2	Зведена інформація з основного обладнання	2.2.	5
3	Вимоги щодо ремонтного персоналу на залучення підрядної організації, для виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту міжцехових мереж, комунікацій, електричного та енергетичного обладнання ПРАТ "ПІВНІЗК"	2.5.	6
4	Перелік основних механізмів, інструментів та пристроїв по Енергослужбі.	2.6.	7
5			

Начальник цеху

Заступник начальника цеху з інжинірингу

Головний енергетик ГТЦ-1

Погоджено:
Головний фахівець ВГЕ



С.П. Тирлич

Я.О. Крайняк

О.М. Штефан

Таранік Андрій
Анатолійович

Підписано електронною
підпискою: Таранік Андрій
Анатолійович
Дата: 2026.08.28 10:46:04
+03'00'

А.А. Таранік

Додаток 1

Перелік основних робіт з ТО та ПР електричної частини дизель-генераторної установки Cummins C550D5e на базі МАЗ-6312С9 держ.№АЕ0582РР інв.№ 5200000028 ГТЦ-1 ПРАТ «ПІВНІЗК» на період 2026р.

№ з/п	Перелік робіт
1	Технічне обслуговування електричної частини генератора та системи управління дизель-генераторної установки
1.1	Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднень
1.2	Перевірка ізоляції провідників на ушкодження
1.3	Перевірка стану запобіжників, плавких вставок, контактів заземлення, за необхідності їх підтяжка
1.4	Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів керування
1.5	Перевірка транзисторних модулів, силових конденсаторів
1.6	Налагодження технологічного комплексу електроприводів (до 10 електроприводів) III категорії складності
1.7	Перевірка роботи драйверів
1.8	Перевірка системи електробезпеки
1.9	Перевірка роботи шафи керування ДДПУ-1
2	Поточний ремонт електричної частини генератора та системи управління дизель-генераторної установки
2.1	Згідно дефектної відомості
3	У разі виявлення дефектів або відхилень, не пов'язаних з роботами з технічного обслуговування, що регламентуються: -здійснити комісійне дефектування ТМЦ непридатного для подальшої експлуатації спільно з представниками ПРАТ «ПІВНІЗК»; -скласти акт дефектів із зазначенням повного переліку запасних частин та матеріалів, що підлягають заміні із зазначенням каталожних номерів та їх кількості; -надати комерційну пропозицію на виконання ремонту відповідно до складеного акту дефектів;
4	Закриття актів виконаних робіт силами – Підрядника.

Перелік обладнання цеху ГТЦ-1

№ з/п	Найменування обладнання/групи обладнання	Кількість однотипного обладнання
1	Дизель-генераторна установки Cummins C550D5e на базі МАЗ-6312С9 держ.№АЕ0582РР інв.№5200000028	1

Додаток 3

Вимоги щодо ремонтного персоналу на залучення підрядної організації, для виконання робіт з ТО та ПР електричної частини дизель-генераторної установки Cummins C550D5e на базі МАЗ-6312С9 держ.№АЕ0582РР інв.№ 5200000028

№ п/п	Основна професія	суміжна професія	Наявність навчання з виконання робіт із підвищеною небезпекою	Розряд, клас, категорія	Кількість чол.
1	Електрослюсар	стропальник	Роботи на висоті, роботи в електроустановках, роботи з електроінструментом	2чел-6р-4р	2
2	Водій автотранспортних засобів категорії В.С.Д			1-2 класа	1
3	Інженер-налагоджувальник		Роботи на висоті, роботи в електроустановках, роботи з електроінструментом	1чел.	1
ИТОГО					4

Лінійний склад ІТП

1					
2	Енергетик(Майстер,Інженер-електрик)		відповідальний за: виконання робіт на висоті, проведення робіт при експлуатації вантажопідіймальних кранів, , виконання робіт в електроустановках.	V кв.гр до та вище 1000В	1
	Итого				1

Лінійний персонал РСС не входить до людини/годин

Перелік основних механізмів, інструментів та пристроїв.

<i>№ п/п</i>	<i>Найменування</i>	<i>Од. вим.</i>	<i>Кіль- кість</i>	<i>Призначення</i>
1	Автомобіль для перевезення бригади та обладнання..	К-т	1	для перевезки людей и оборудование не менее 5 пос. мест
2	сумка з монтерським інструментом	К-т	2	Для робіт в електро-установках
3	Електродріль із набором свердлів	К-т	1	Для робіт в електро-установках
4	Мультиметр	К-т	1	Для вимірювання опору і напруги
6	Пояси лямкові	К-т	2	Для робіт в електро-установках на висоті
7	Струмові клещі	К-т	1	Для перевірки параметрів
8	мегаомметр на напругу 2500 В - не менше одного на бригаду (обов'язково один як аварійний резерв	К-т	2	Для перевірки опору ізоляції
9	діелектричні рукавички– по одній парі на кожного члена бригади (2 пари резервні на кожні 10 пар)	пар	2	Для захисту персону від ураження електричним струмом
10	Набір головок торцевих	К-т	1	Для робіт в електроустановках
11	осцилограф	К-т	1	Для перевірки сигналів керування
12	Ноутбук с програмним забезпеченням	К-т	1	Для перевірки параметрів

Узгоджено:

Начальник енергетичного відділу

ДІ ГДД ОД ТОВ «МІХ»

Олег КОСТЕНОК

Костенок Олег

Володимирович

Подписано цифровой подписью:

Костенок Олег Володимирович

Дата: 2026.10.01 07:47:55 +03'00'

Затверджую:

Директор з інжинірингу

ПРАТ «ЦГЗК»

ІГОР СТОЄВ

Стоєв Ігор

Вікторович

(Ihor Stoiev)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № ПК-5-Е

на технічне обслуговування (регламентне обслуговування) та поточний ремонт дизельного генератора G275QS sn:2918785 виробництва JCB на Петрівському кар'єрі на 2027 р.

1. Дані замовника, та основна інформація

1.1	Назва підприємства, цеху	ЦГЗК, Петрівський кар'єр
1.2	Місце знаходження об'єкту, Адреса	смт Петрове Кіровоградської області
1.3	Контактна особа (Ф.І.П.)	Богдан КОСТЮКОВ
1.4	Посада	Заступник начальника цеху з інжинірингу
1.5	Тел./факс	+380564106633
1.6	E-mail	bogdan.kostyukov@metinvestholding.com
1.7	Підстава для виконання робіт	Це технічне завдання
1.8	Виконавець	Визначається за результатами торгів.
1.9	Найменування робіт	ТО ПР
1.10	Види робіт (технічне переоснащення, реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт, технічне обслуговування та інше..)	на технічне обслуговування (регламентне обслуговування) та поточного ремонту дизельного генератора G275QS sn:2918785 виробництва JCB на Петрівському кар'єрі
1.12	Джерело фінансування	Поточний бюджет цеху на 2027р.
1.13	Термін виконання робіт	ТО та ПР - 8 годин на одиницю обладнання з моменту передачі ремонтного фонду
1.14	Дата заповнення	02.09.2026 р.

2. Основні дані та вимоги

2.1	Перелік основних робіт	Додаток 1.
2.2	Перелік основного обладнання, на якому повинні виконуватися роботи, періодичність.	Додаток 2.
2.3	Умови виконання робіт (вплив шкідливих факторів, місце проведення робіт (корпус цеху, відкрита ремонтна площадка, наявність спеціальних дозволів і допусків для можливості виконання вказаних робіт)	2.3.1. Роботи виконуються в умовах діючого підприємства в обмежених умовах. Ремонт вузлів виконується на території ЗАМОВНИКА. 2.3.2. Всі роботи проводити в суворій відповідності з чинними правилами: НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів . Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 0.00-1.30-01. Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями. Посібником з експлуатації заводу-виробника. 2.3.3. Виконавець забезпечує виконання вимог природоохоронного законодавства та самостійно виконує комплекс необхідних для цього мір. 2.3.4. Виконавець самостійно забезпечує доставку обладнання, працівників на об'єкт. 2.3.5. У разі псування Підрядником об'єкта, переданого Замовником, несе повну матеріальну відповідальність за завдану шкоду. Факт нанесення Підрядником шкоди Замовнику підтверджується шляхом проведення розслідування із залученням представників Замовника та Підрядника; підрядник повідомляє Замовнику про необхідність виконання додаткових робіт протягом 3 календарних днів з дня виникнення такої необхідності; 2.3.6. Підрядник виконує отримані під час робіт вказівки Замовника, якщо вони не впливають на строки виконання робіт; 2.3.7. Підрядник дотримується чистоти та порядку у місцях проведення робіт; 2.3.8. У разі виникнення необхідності залучення до виконання робіт за договором субпідрядників, Підрядник зобов'язаний отримати письмовий дозвіл Замовника, підписаний директором з безпеки та директором з інжинірингу ПРАТ "ЦГЗК 2.3.9. Підрядник забезпечує робочий майданчик, виділений Замовником по акту-допуску, самотужки: огороженням, оснащенням засобами для збирання та зберігання відходів; 2.3.10. Замовник забезпечує ділянку проведення робіт засобами первинного пожежогасіння (вогнегасник) власним коштом; 2.3.11. Підрядник забезпечує збирання та утилізацію упаковки та тари в порядку, передбаченому відповідними нормативними актами; 2.3.12. Підрядник здійснює повний збір, зберігання та недопущення псування відходів, що є вторинними ресурсами; 2.3.13. Підрядник зобов'язаний, не допускати зберігання відходів у несанкціонованих місцях; 2.3.14. Підрядник зобов'язаний, проводить невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, землі та повітря на території виконання робіт; 2.3.15. Підрядник виконує всі норми та вимоги щодо ОП, ПБ, Екології, які діють на ПРАТ «ЦГЗК» 2.3.16. Підрядник забезпечує свій персонал засобами гігієни (мило, миючі засоби).

2.4	Вимоги до дозвільних документів	2.4.1. Перед початком робіт Виконавець повинен надати скановані копії дозвільних документів на виконання спеціальних видів робіт (монтаж, налагодження, випробування обладнання), та документів про перевірку знань персоналу (журнал протоколів перевірки знань та посвідчення перевірки знань норм і правил в електроустановках). 2.4.2. Підрядник забезпечує наявність діючих ліцензій та дозволів на весь період дії Договору; 2.4.3. Підрядник у зазначений Замовником термін надає внутрішні документи (накази) про призначення: осіб, відповідальних за охорону праці, пожежну безпеку, безпечне проведення робіт вантажопідйомними кранами, осіб, що мають право видавати наряди-допуски;
2.5	Вимоги до персоналу, фонду робочого часу, періодичності робіт	2.5.1. Роботи виконуються разово. 2.5.2. Підрядник надає інформацію Замовнику щодо наявності бригад за їх кількісним складом та персонально; 2.5.3. Забезпечити у кожній бригаді навченого бригадира чи працівника з інженерно-технічного персоналу. 2.5.5. Вимоги щодо ремонтного персоналу на залучення підрядної організації, для виконання робіт на технічне обслуговування (регламентне обслуговування) та поточні роботи дизельного генератора G275QS sn:2918785 виробництва JCB на Петрівському кар'єрі – Додаток 3. 2.5.6. Весь ремонтний персонал повинен бути навчений та мати відповідні посвідчення: 1. Загальний курс з охорони праці (для бригадирів/майстрів); 2. Електробезпека не нижче 3-ї кваліфікаційної групи; 3. Правила роботи з інструментами; 4. Виконання робіт з ВПМ

2.6	Вимоги до матеріалів, обладнання, транспортування, кранів, до техніки спеціального призначення, засобам малої механізації, інструменту та засобам охорони праці.	2.6.1. ТМЦ, оснащення, пристосування, інструменти, обладнання – ПІДРЯДНИКА. 2.6.2. Витратні матеріали, комплектуючі, запасні частини – Підрядника Технічне обслуговування (регламентне обслуговування) та поточний ремонт дизельного генератора G275QS sn:2918785 виконуються Підрядником, Автотранспорт для транспортування ТМЦ та ремонтного персоналу підрядника до об'єкту ремонту - за рахунок ПІДРЯДНИКА. Автокран – Замовника. 2.6.3. Підрядник забезпечує свій ремонтний персонал: - всіма необхідними приладами, інструментом, обладнанням тощо. - засобами охорони праці (спецодяг, СИЗ, монтажні пояси, приставні сходи, будівельні риштування, вогнегасники та ін.). 2.6.7. Вимога до обладнання та спец. техніки - Додаток 4 2.6.8 Демонтовані запчастини, м/брухт, запчастини б/в підлягають поверненню-ЗАМОВНИКУ. 2.6.9 У разі виникнення прихованих робіт - обов'язковий виклик ЗАМОВНИКА
2.7	Вимоги до розробки ПОР, ПВР, інструкцій, технологічних карт, закриття актів виконаних робіт та до оформлення необхідних актів прийому – передачі, протоколів випробувань і обстежень та іншої технічної документації, яку підрядник надає замовнику.	2.7.1. Підрядник розробляє обов'язкові документи (ПОР, ПВР, інструкції, технологічні карти, порядок видалення відходів з території цеху тощо) для виконання заходу щодо безпечного виконання робіт та запобігання забруднення навколишнього природного середовища в результаті їх виконання; 2.7.2. ПІДРЯДНИК зобов'язаний надати при закритті Актів виконаних робіт протоколи налагодження та випробувань обладнання.
2.8	Вимоги до гарантійних зобов'язань.	2.8.1 Підрядник гарантує своєчасне та якісне виконання робіт відповідно до проектно-конструкторської документації;

		2.8.2 Підрядник повинен гарантувати придатність результатів виконання Робіт для промислової експлуатації відповідно до технічних умов виробника Замовника; 2.8.3.У разі застосування власних матеріалів, запасних частин, виробів, тощо при виконанні ремонтних Робіт на обладнанні замовника усі матеріали повинні бути якісними і сертифікованими. 2.8.4 Гарантійний термін 30 к.д. з дати підписання АВР
2.9	Виконання ремонтів, об'єми робіт, забезпечення запчастинами, виклик бригади.	2.9.1 Попереджувальні ремонти виконуються за умов з урахуванням регламентів та технічного стану обладнання, у міру необхідності у заміні зношених вузлів та запасних частин для підтримки техніки у задовільному технічному стані та недопущення аварійних відмов; 2.9.2 Аварійні ремонти у міжремонтний період виконуються у випадках аварійних виходів із ладу запасних частин; 2.9.3 В попереджувальних та аварійних ремонтів за термінами та обсягами робіт узгоджується із ЗАМОВНИКОМ (ВГЕ) у письмовому вигляді та виконуються за письмовою заявкою, за підписом уповноважених осіб; 2.9.4 Реагування ПІДРЯДНИКА на виконання аварійних ремонтів протягом 5-ти годин після виклику уповноваженими особами ВГЕ ЗАМОВНИКА в телефонному режимі з подальшим оформленням письмової заявки за підписом уповноважених осіб протягом 1-го робочого дня; 2.9.5 ПІДРЯДНИК забезпечує наявність незнижуваних запасів вузлів і запасних частин для дизельного генератора G275QS sn:2918785; 2.9.6 Заміна матеріалів, комплектуючих та запасних частин при виконанні попереджувальних та аварійних ремонтів виконується відповідно до реєстру цін, що додається до договору; 2.9.7 ЗАМОВНИК не несе відповідальності за збереження матеріалів та обладнання ПІДРЯДНИКА.

1. Перелік додатків

№ Дод.	Назва додатку	До якого пункту таблиць 1,2 стосується
1	На технічне обслуговування (регламентне обслуговування) та поточний ремонт дизельного генератора G275QS sn:2918785 виробництва JCB на Петрівському кар'єрі ПРАТ «ЦГЗК»	п.2.1.
2	Зведена інформація з основного обладнання Петрівського кар'єру	п.2.2.
3	Вимоги щодо ремонтного персоналу на залучення підрядної організації, для виконання технічне обслуговування (регламентне обслуговування) та поточний ремонт дизельного генератора G275QS sn:2918785 виробництва JCB на Петрівському кар'єрі ПРАТ "ЦГЗК"	п.2.5.7.
4	Вимога до обладнання та спец. техніки	п.2.6.7

Головний енергетик ПРАТ ЦГЗК

Яновський Сергій
Пантелійович

Підписано цифровою підписью:
Яновський Сергій Пантелійович

Сергій ЯНОВСЬКИЙ

Начальник Петрівського кар'єру

Єгунов Дмитро
Васильович

Підписано цифровою підписью:
Єгунов Дмитро Васильович
Дата: 2026.09.28 15:12:12 +03'00'

Дмитро ЄГУПОВ

Заступник начальника ПК з інжинірингу

Костюков Богдан
Юрійович

Підписано цифровою підписью:
Костюков Богдан Юрійович
Дата: 2026.09.28 10:10:49 +03'00'

Богдан КОСТЮКОВ

Головний енергетик Петрівського кар'єру



Антон МОХОВ

Види робіт на технічне обслуговування (регламентне обслуговування) та поточного ремонту дизельного генератора G275QS sn:2918785 виробництва JCB на Петрівському кар'єрі

1. Забезпечення безперебійного постачання комплектуючих та запасних частин для дизельного генератора G275QS sn:2918785 виробництва JCB.
2. Підтримка дизельного генератора G275QS sn:2918785 виробництва JCB у задовільному технічному стані шляхом проведення робіт/послуг з регламентного технічного обслуговування, попереджувального та аварійного ремонту вузлів обладнання.
3. Технічний супровід, забезпечення з оплатою за фактом виконаних робіт та замінені запасних частин, за погодженими реєстрами цін та підтримання їх незнижуваного запасу, виготовлення, ремонт та відновлення комплектуючих та запчастин обладнання дизельного генератора G275QS sn:2918785 виробництва JCB.
4. Підтримка дизельного генератора G275QS sn:2918785 виробництва JCB у задовільному технічному стані шляхом проведення робіт/послуг з регламентного технічного обслуговування (ТО), попереджувального та аварійного ремонту всіх систем електричних та механічних частин, вузлів та агрегатів обладнання у міжремонтний період.

Додаток 2

Перелік обладнання виробництва JCB Петрівського кар'єру ПРАТ «ЦГЗК»

№ н/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Дизельний генератор G275QS sn:2918785	шт	1

Періодичність технічного обслуговування (регламентне обслуговування):

Найменування матеріалу/послуги	Од. вим.	К-ть	Аналог
ТО кожні 250 м/год (250, 750, 1250, 1750 м/ч), в т.ч.	послуга		
Технічне обслуговування	люд/год	4	
Масло JCB 15W40	л	30	MOL Dynamic Global Diesel 15W-40
Фільтр масляний JCB 02/910965	шт	1	SO 10011
Фільтр паливний JCB 32/925762	шт	1	SN 40606
Фільтр паливний JCB 32/925763	шт	1	SN 40602
ТО кожні 500 м/год (500, 1000, 1500 1750 м/ч), в т.ч.	послуга		
Технічне обслуговування	люд/год	4	
Масло JCB 15W40	л	30	MOL Dynamic Global Diesel 15W-40
Фільтр масляний JCB 02/910965	шт	1	SO 10011
Фільтр паливний JCB 32/925762	шт	1	SN 40606
Фільтр паливний JCB 32/925763	шт	1	SN 40602
Фільтр охолоджувальної рідини	шт	1	WE 2076 (4058965)
Фільтр зовнішній повітряний 400/03161	шт	1	SA18205 (AF26676, AO41R283)
ТО - 2000 м/год в т.ч.	послуга		
Технічне обслуговування	люд/год	8	
Масло JCB 15W40	л	30	MOL Dynamic Global Diesel 15W-40
Фільтр масляний JCB 02/910965	шт	1	SO 10011
Фільтр паливний JCB 32/925762	шт	1	SN 40606

Фільтр паливний JCB 32/925763	шт	1	SN 40602
Фільтр охолоджувальної рідини	шт	1	WE 2076 (4058965)
Фільтр зовнішній повітряний 400/03161	шт	1	SA18205 (AF26676, AO41R283)
Фільтр повітряний внутрішній 400/03162	шт	1	SA18206 (AF26339, AO41R281)
Антифриз	л	40	Антифриз EVOX Extra Ready - 35

Додаток 3

Вимоги щодо ремонтного персоналу на залучення підрядної організації, для виконання робіт на технічне обслуговування (регламентне обслуговування) та ремонтні роботи дизельного генератора G275QS sn:2918785 виробництва JCB на Петрівському кар'єрі ПРАТ «ЦГЗК»

№ п/п	Основна професія	Суміжна професія	Наявність навчання для виконання робіт з підвищеною безпекою	Розряд, клас, категорія	Кількість чол.
1	Інженер-технік	Водій ТЗ	Роботи в електроустановках	Кв. група з електробезпеки не нижче 4 в ел.уст. до 1000 В	1
2	Моторист 5 р		Робота з інструментом		1
3	Електрослюсар 6 р.		Роботи в електроустановках	Кв. група з електробезпеки не нижче 3 в ел.уст. до 1000 В	1
4	Слюсар 5 р	Стропальник	Робота з інструментом		1

Додаток 4

Вимога до обладнання та спец. техніки:

1. Автомобіль вантажопасажирський, укомплектований спеціальним обладнанням для виконання зазначених робіт. Автомобіль має бути сертифікований згідно із законодавчими актами, які діють по Україні.
2. Вся спец. техніка, обладнання, пристосування, інструмент повинні бути сертифікованими та відповідати нормативно правовим актам діючим в Україні.