

Указатель напряжения УВН Поиск-2

Предназначен для контроля наличия напряжения от 24 до 500 вольт переменного (50 Гц) и постоянного тока в электроустановках до 1000 В. Контроль осуществляется с помощью светодиодных индикаторов, которые обеспечивают ступенчатую индикацию (24, 110, 220, 500 в.). Имеет функции определения полярности, целостности или обрыва цепи, нахождение фазного проводника, звуковую сигнализацию. Время сохранения заряда 9-12 часов. Зарядка прибора от сети 220 в. происходит в течении нескольких секунд. В сложенном состоянии легко вставляется в штепсельную розетку. Выполнен в удобном для визуального и звукового контроля ударопрочном пластиковом корпусе. Электрическая прочность изоляции прибора составляет не менее 2000 вольт.

Указатель напряжения Поиск - 2		
vitox		Характеристики
Производитель		Украина
Классификация прибора		Указатель напряжения
Количество щупов		2
Диапазон измерения напряжения постоянного тока		24-500 V
Диапазон измерения напряжения переменного тока		24-500 V
Электрическая прочность изоляции		2000 V
Частота измеряемой переменной сети		50 Hz
Время заряда прибора от сети 220 вольт		20 секунд
Время сохранения заряда		12 часов
Определение фазного проводника		Да
Определение последовательности фаз		Нет
Определение полярности		Да " + " " - "
Светодиодная индикация		Да ●
Звуковой сигнал		Да ☎
Мощность звукового сигнала		67 дБ
Определение целостности цепи на обрыв		не более 100 кОм
Температура эксплуатации		от -45°C до +40°C
Напряжение срабатывания прибора в режиме индикации		$45 \leq U \leq 90$
Время непрерывного свечения светодиода "Тест" в режиме прозвонивания цепи		45 секунд
Протекающий ток через прибор при двхполюсном подключении		10 мА
Протекающий ток через прибор при однополюсном подключении		0,6 мА
Тип элемента питания		Накопительный конденсатор
Климатическое исполнение		УХЛ3
Класс защиты		IP-00
Длина соединительного шнура		1 метр
Масса прибора		180 грамм
Комплектность		
Указатель напряжения		1 шт
Паспорт		1 шт
Упаковка		пакет с замком zip-lock
Срок эксплуатации		5 лет
Гарантийный срок		2 года



Начальник ЦТА

В.М. Мирошніченко