

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ)

Выключатель АСКО ВА-2001 25А 1Р

1. Данные заказчика.

1.1	Наименование предприятия	ЧАО «ЦГОК»
1.2	Адрес	Днепроп. Обл. Кривой Рог ЧАО «ЦГОК» 50066
1.3	Контактное лицо (Ф.И.О.)	Гайдаш Сергей Сергеевич
1.4	Должность	Главный энергетик дробильной фабрики
1.5	Тел./факс	410-52-40
1.6	E-mail	Sergey.Gaydash @metinvestholding.com
1.7	Дата заполнения	16.04.2020
1.8	Идентификационный код ОЗМ из SAP	27.12.223000.00660

2. Исходные данные, условия эксплуатации.

2.1	Технологический механизм, место установки, предназначение	Предназначены для защиты низковольтных электрических цепей от продолжительных токовых перегрузок и токов короткого замыкания, а также для оперативных коммутаций электрических цепей.
2.2	Питающая сеть технологического механизма	220В
2.3	Колебания напряжения питающей сети	от – 25% до + 15%
2.4	Запылённость, Содержание пыли, г/м	Токопроводящая пыль
2.5	Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха	– 10°С+ 50°С
2.6	Относительная влажность воздуха	до 80 % (без конденсации)
2.7	Атмосфера (нормальная, коррозионная, взрывоопасная)	коррозионная

3. Технические требования, характеристики

	Наименование	Требуемые параметры, характеристики от заказчика	Данные предоставляемые производителем
3.1	Тип	Выключатель АСКО ВА-2001 25А 1Р	
3.2	Напряжение питающей сети номинальное	220 В.	
3.3	Номинальное рабочее напряжение Un, В	220 В	
3.4	Количество полюсов	1	
3.5	Номинальная частота сети, Гц	50	
3.6	Номинальный ток, А	25	
3.7	Номинальная отключающая способность, кА	6	
3.8	Степень защиты	IP20	
3.9	Электрическая износостойкость, циклов	6000	

Рис.1. Габаритные и установочные размеры



Высота, мм: 77

Ширина, мм: 18

Глубина, мм: 70

4.

4.1 На корпусе выключателя должна быть укреплена табличка, на которой указаны:

- наименование и товарный знак завода-изготовителя;
- тип ;
- номинальное напряжение , В;
- номинальный ток теплового расцепителя, А
- дата изготовления;

5. Ресурсные характеристики:

Назначенный ресурс - в течение назначенного срока службы, не менее 5 лет.

На сменное оборудование и элементы, расходные компоненты в паспорте должны быть указаны рекомендуемые сроки замен и необходимых капитальных и текущих ремонтов.

6. Требования к гарантии

6.1, Гарантийное обязательство 1 год.

6.2, Поставщик должен гарантировать, что поставляемый товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара.

7. Техническая документация

7.1. Техническая документация должна быть на украинском (русском) языке. В её состав должны входить:

- Протокол испытаний на заводе-изготовителе по нормам завода-изготовителя.
- Свидетельство о консервации и упаковке.

7.2. В технической документации также должна быть указана следующая информация о продукте:

- обозначение, по каким нормам или стандартам изготовлен.
- год производства;
- наименование производителя и торговая марка, номер, место регистрации и местонахождение производителя (адрес электронной почты, веб-сайт, контактные номера телефонов);
- номер модели продукта;
- диапазон номинального напряжения (В);

- информация о диапазоне рабочих условий, для которых специально разработано устройство плавного пуска: диапазон температуры окружающей среды; максимальная рабочая температура; потенциально взрывоопасная среда работы.

8. Комплект поставки

	Наименование	Требуемые параметры, количество от заказчика	Данные предоставляемые производителем
8.1	Сертификат качества (оригинал, выданный производителем)	да	

9. Требование к таре и упаковке

9.1 Выключатель поставляется в специальной таре (упаковке), законсервированной, согласно требований предусмотренных для данного вида товара, обеспечивающих целостность при транспортировке и доставке. Упаковка является одноразовой и не подлежит возврату поставщику.

9.2. Упаковка и консервация должны обеспечить полную сохранность поставляемых запчастей при их перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом с учётом температурного режима от -30°C до +35°C. Продукция должна быть защищена от любых повреждений и коррозии при её хранении в течении 3-х месяцев на открытом воздухе под навесом при минимальной температуре минус 10°C.

10. Прочие важные условия

10.1 Для участия в процедуре закупки необходимо представить техническую часть ценового предложения, которая должна содержать следующие документы:

- Заявление участника на участие в запросе ценовых предложений, в котором указывается:

- полное наименование участника, сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, адрес электронной почты, номер контактного телефона технических специалистов;
- подтверждение технических требований к предмету запроса ценовых предложений;
- подробные ответы на все пункты технического задания с приложением всех необходимых документов.

10.2 В подтверждение технических возможностей предоставляются следующие документы:

- Для участника, являющегося производителем:

- заверенные участником копии документов, подтверждающих, что участник является производителем закупаемого товара (сертификаты, ТУ по которым изготовлен выключатель), сведения о производственной базе.

- Для участника, не являющегося производителем:

- заверенная участником копия документа, подтверждающего, что участник является официальным торговым представителем производителя, выраженного в форме договора (соглашение) с производителем;
- заверенные участником копии документов, выданных производителю, подтверждающих, что предлагаемый для закупки товар производится данным производителем (сертификаты, ТУ по которым изготовлен выключатель).

10.3 Техническая часть ценового предложения должна быть отпечатана или написана несмываемыми чернилами и подписана руководителем или иным должностным лицом юридического лица либо другим представителем юридического лица, уполномоченным в полной мере выступать от имени участника. Техническое предложение сформированное на базе интернет ресурсов не принимаются.

10.4 Предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;
- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.

Главный энергетик Д.Ф.



С.С. Гайдаш