

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
Реле ВЛ-81 1с-100с 220В

1	Нижні та верхні межі уставок (за виконанням) діапазонами для всіх трьох кіл:	1 - 99 с
2	Номинальна напруга живлення, В	~220
3	Зміна напруги живлення	в межах 0,85...1,1 номінального.
4	Клас точності	1,5/0,1
5	Розкид, у частках основної похибки, трохи	±0,2.
6	Час повторної готовності, трохи більше:	0,3 с.
7	Час повернення, трохи більше:	0,2 с.
8	Дискретність перемикавання уставок, частка від максимальної уставки:	0,01.
9	Кількість та рід контактів з витримкою часу:	3 перемикачі.
10	Комутаційна зносостійкість не менше	10 ⁶ циклів
11	Потужність, не більше:	5 ВА (5 Вт).
12	Температура навколишнього повітря	-40 ... +55
13	Ступінь захисту реле:	кожуха – IP40; клемника - IP20.
14	Маса реле	0,5 кг.
15	Габарити:	110x75x100 мм.



Електрик цеху

**Богут
Александр
Сергеевич**

Подписано цифровой
подписью: Богут
Александр Сергеевич
Дата: 2024.01.05
14:37:22 +02'00'

О.С. Богут