


Согласовано:

Главный энергетик ЧАО «ЦГОК»

С.П. Яновский

**Опросной лист  
ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩО-6**

| №  | Наименование параметра         | Значение                                |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Тип применения:                | Для модульной аппаратуры, Для освещения |
| 2  | Тип оборудования:              | Щит                                     |
| 3  | Количество посадочных модулей: | 6                                       |
| 4  | Типоразмер:                    | 1 ряд по 6 модулей                      |
| 5  | Монтаж:                        | Наружной установки (навесной)           |
| 6  | Преимущество:                  | Закрывается на ключ, С дверцей          |
| 7  | Степень защиты:                | IP31                                    |
| 8  | Материал корпуса:              | металл                                  |
| 9  | Материал крышки (дверцы):      | сталь                                   |
| 10 | Цвет корпуса:                  | RAL 9003                                |
| 11 | Тип покрытия:                  | порошковое, шагренё                     |
| 12 | Высота:                        | 200 мм                                  |
| 13 | Ширина:                        | 210 мм                                  |
| 14 | Глубина:                       | 95 мм                                   |
| 15 | Угол открытия двери:           | 120 °                                   |
| 16 | Толщина корпуса:               | 0,5 - 0,8 мм                            |
| 17 | Количество вводов:             | ввод в задней стенке                    |



07.07.20

Начальник ЦТЭО

Энергетик ЦТЭО

С.В. Романченко

М.В. Шереметьев