

Погоджено:
Головний енергетик ПРАТ «ПВНГЗК»
Таранік Андрій
Анатолійович

Підписано цифровою підписом:
Таранік Андрій Анатолійович
Дата: 2026.08.13 09:32:47 +03'00'

А.А.Таранік

«___» _____ 2026р.

Затверджую:
Директор з інжинірингу ПРАТ «ПВНГЗК»
І.В.Стоєв



Стоєв Ігор
Вікторович
(Ihor Stoiev) _____ 2026р.

Відомість дефектів № 02-27-01ЕШ від 03.08.2026р.

технічного обслуговування, а саме: ревізії, налагодження та випробування електрообладнання дільниці підземного видобутку ПК ПРАТ "ПВНГЗК" у 2027р.

Комісія у складі:
Начальник ПК
Головний інженер ПК
Головний енергетик ПК

М.М. Данилов
В.В. Гандзюк
Є.О. Дедков

склали справжню відомість дефектів у тому, що для виконання річної ревізії, налагодження та випробування електрообладнання двох вентиляторних агрегатів ВЦД – 47 «ПВНІЧ» ГВУ ствола «Вентиляційний-4» (агрегат № 1 інв. № 61955, агрегат № 2 інв. № 61956) .
(Дата введення в експлуатацію – 1978р.) необхідно виконати наступні роботи з використанням наведених нижче матеріалів:

Агрегат №1 Вентилятор ВЦД 47 «ПВНІЧ» інв. №61955

№ п/п	Найменування робіт	Одиниці вимір.	Кількість	Інв. №	Примітка
1.	Ревізія та налагодження схеми керування приводом постійного струму по системі "Генератор-двигун" із збудженням генератора від тиристорного перетворювача з апаратурою УБСР	схема	1	61955	
2.	Налагодження тиристорного збудника на струм до 100 А з числом елементів до 400	агрегат	1	61955	
3.	Налагодження тиристорного збудника на струм до 320 А з числом елементів до 400	агрегат	1	61955	
4.	Ревізія та налагодження ланцюгів керування трифазного статичного стабілізованого джерела постійного струму	схема	1	61955	
5.	Налагодження апаратури контролю температури всіх типів	схема	1	61955	
6.	Ревізія та налагодження датчика контролю положення механізму ДКПУ, ВМ4-65, ДПМГ тощо.	штук	4	61955	
7.	Налагодження електричної схеми блоку (апарату), число релейно-контактних та безконтактних елементів до 50	схема	1	61955	
8.	Визначення параметрів, режиму роботи, контрольні випробування вентилятора	установка	1	61955	
9.	Складання технічного звіту	установка	1	61955	

Агрегат №2 Вентилятор ВЦД 47 «ПІВНІЧ» инв. № 61956

№ п/п	Найменування робіт	Одиниці вимір.	Кількість	Інв. №	Примітка
1.	Ревізія та налагодження схеми керування приводом постійного струму по системі "Генератор-двигун" із збудженням генератора від тиристорного перетворювача з апаратурою УБСР	схема	1	61956	
2.	Налагодження тиристорного збудника на струм до 100 А з числом елементів до 400	агрегат	1	61956	
3.	Налагодження тиристорного збудника на струм до 320 А з числом елементів до 400	агрегат	1	61956	
4.	Ревізія та налагодження ланцюгів керування трифазного статичного стабілізованого джерела постійного струму	схема	1	61956	
5.	Налагодження апаратури контролю температури всіх типів	схема	1	61956	
6.	Ревізія та налагодження датчика контролю положення механізму ДКПУ, ВМ4-65, ДПМГ тощо.	штук	4	61956	
7.	Налагодження електричної схеми блоку (апарату), число релейно-контактних та безконтактних елементів до 50	схема	1	61956	
8.	Визначення параметрів, режиму роботи, контрольні випробування вентилятора	установка	1	61956	
9.	Складання технічного звіту	установка	1	61956	

Примітка: роботи виконуються в електроустановках, що діють, з оформленням наряду-допуску; в обмежених умовах; за наявності діючого обладнання, інженерних комунікацій, згідно з «посібником з ревізії, налагодження та випробування шахтних вентиляторних установок»; інструменти, обладнання, матеріали та прилади виконавця робіт.

Територія виконання робіт - Замовника;

Перевезення персоналу, оснащення, пристосування, інструментів, матеріалів до місця роботи - транспортом та за рахунок Підрядника;

Якщо є демонтовані запчастини, м/брухт, запчастини б/в вони підлягають поверненню Замовнику; якщо виникають приховані роботи - Підрядник повідомляє про це замовника;

Строк виконання робіт з дати передачі рем. фонду - 7 календарних днів по кожному агрегату;

Гарантійний термін з моменту закінчення робіт - 6 місяців.

Начальник ПК

Максим
Миколайович

Максим Миколайович
Дата: 2026.08.12
07:56:09 +03'00'

М.М. Данилов

Головний інженер ПК

Гандзюк Василь
Васильович
(Vasyl Handziuk)

Подписано цифровой
подписью: Гандзюк Василь
Васильович (Vasyl
Handziuk)
Дата: 2026.08.10 08:33:42
+03'00'

В.В. Гандзюк

Головний енергетик ПК

Дедков
Євген
Олексійович

Подписано цифровой
подписью: Дедков
Євген Олексійович
Дата: 2026.08.07
07:58:14 +03'00'

Є.О. Дедков