

Затверджую:
Головний енергетик
ПрАТ «ПівнігЗК»
Таранік А.А.


Таранік Андрій
Анатолійович
Підписано цифровою
підпискою: Таранік Андрій
Анатолійович
Дата: 2026.07.06 12:36:07
+03'00'

« » 2026 г.

Опитувальний лист на муфту кінцеву POLT-12D 1XI-L12B

Кінцева муфта POLT-12D 1XI-L12B використовується для екранованих одножильних кабелів із пластмасовою ізоляцією на напругу 10 кВ

Виробник	Raychem
Країна виробництва	США
Призначення	для електричних кабелів
Вид	кінцева
Виконання	термоусаджуване
Конструкція	однофазні
Спосіб монтажу	внутрішня
Тип	POLT 12 Raychem
Напруга	10 кВ
Діапазон перерізів	120-240 мм ²
Комплектація	кабельні болти M12
Кількість жил	1



Начальник ЦМП

Зам. начальника по інжинірингу

Начальник ділянки

В.В. Патреченко

М.С. Семенюк

О.Л. Ліпінський