

УЗГОДЖЕНО:

Головний енергетик

ПРАТ «ПІВНІЗК»

А.А. Тараник

20/26р.



ОПРОСНОЙ ЛИСТ

Для замовлення муфти кабельної

№ п/п	Найменування параметра	Відповіді
1	Назва кабельної муфти	Стп 10 / 70-120
2	Тип муфти	сполучна (з'єднувальна), термоусаджувальна
3	Клас напруги, кВ	6 – 10
4	Кількість жил, од	3
5	Переріз жил, мм	70-120
6	Виконання	з гільзами (зазвичай із болтовими зривними наконечниками)

Начальник РЗФ-1

А.О. Скепський

Головний енергетик РЗФ-1

О.М. Рогочий