

Мінченко
Павло
Вячеславович
Подписано
цифровой
подписью:
Мінченко Павло
ВячеславовичЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. електрика КЦ
П.В. Мінченко

2026 рік

Конвертерний цех

м. Кам'янське

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
на Муфта кабельна кінцева POLT-42F/1X0-L20

ОЗМ 27.90.128000.01232

Заявка № 18422565

Замовлення № 120000492883

Параметр	POLT-42F/1X0-L20
Марка муфти за заявкою	POLT-42F/1X0-L20
Кількість, шт.	3,000
Тип муфти	Кінцева (термоусаджувальна)
Номинальна напруга, кВ	35 кВ / 42 кВ
Тип кабелю (марка)	АПвЭВнг
Кількість жил кабелю	1 жила
Переріз жили кабелю, мм ²	400
Матеріал ізоляції кабелю	Зшитий поліетилен (СПЕ)
Тип установки	Внутрішня / Зовнішня
Комплектація болтовими з'єднувачами	Так (зі зрівними головками)
Наявність непаяного заземлення	Так

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ

- Вимоги до пакування: Заводське пакування, що забезпечує повну комплектність та захист від вологи.
- Документація: Наявність інструкції з монтажу українською (російською) мовою, сертифікат відповідності/якості від виробника.
- Допустимість аналогів: Дозволено не гіршої якості.

Майстер з ремонту устаткування КЦ

Брижа Олександр
ПетровичПодписано цифровой подписью:
Брижа Олександр Петрович
Дата: 2026.10.22 15:02:32 +03'00'

Брижа О.П.