

Мінченко
Павло
Вячеславови
ч
Подписано
цифровой
подписью:
Мінченко Павло
ВячеславовичЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. електрика КЦ
П.В. Мінченко_____ 2026 рік
Конвертерний цех

м. Кам'янське

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
на Муфта кабельна 1ПСТ-10-150-240С

ОЗМ 27.90.128000.01050

Заявка № 18422564

Замовлення № 120000492885

Параметр	1ПСТ-10-150-240С
Марка муфти за заявкою	1ПСТ-10-150-240С
Кількість, шт.	10,000
Тип муфти	З'єднувальна (термоусаджувальна)
Номинальна напруга, кВ	6 кВ / 10 кВ
Тип кабелю (марка)	АПвЭВнг
Кількість жил кабелю	1 жила
Переріз жили кабелю, мм ²	150 - 240 мм ²
Матеріал ізоляції кабелю	Зшитий поліетилен (СПЕ)
Тип установки	В землі / в тунелі / на повітрі
Комплектація болтовими з'єднувачами	Так (зі зрівними головками)
Наявність непаєного заземлення	Так

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ

- Вимоги до пакування: Заводське пакування, що забезпечує повну комплектність та захист від вологи.
- Документація: Наявність інструкції з монтажу українською (російською) мовою, сертифікат відповідності/якості від виробника.
- Допустимість аналогів: Дозволено не гіршої якості.

Майстер з ремонту устаткування КЦ Брижа Олександр
ПетровичПодписано цифровой подписью:
Брижа Олександр Петрович
Дата: 2026.10.22 15:14:49 +03'00'

Брижа О.П.