Специфікація металопрокату

Найменування профілю ДСТУ, DIN	Найменування або марка металу ДСТУ, DIN	Номер або розміри профілю, мм	№ п.п.	Маса металу за видами елементів конструкцій, т		Загальна маса, т
				Каркас захисного екрана	Сітка захисного екрана	
1	2	3	4	5	6	7
Двотаври IPE з паралельними гранями поличок ДСТУ EN 10365:2022	S275JR ДСТУ EN 10025-2:2022	IPE360	1	18,68		18,68
	Разом		2	18,68		18,68
Загалом профілю			3	18,68		18,68
Прокат листовий гарячекатаний ДСТУ 8540:2015	С245 ДСТУ 8539:2015	t8	4	2,02	0,79	2,81
	Разом		5	2,02	0,79	2,81
	S275JR ДСТУ EN 10025-2:2022	t14	6	3,37		3,37
	Разом		7	3,37		3,37
Загалом профілю			8	5,39	0,79	6,18
Прутки круглі гарячекатані загального призначення ДСТУ EN 10060:2014	С245 ДСТУ 8539:2015	Круг 30	9		12,05	12,05
	Разом		10		12,05	12,05
Загалом профілю			11		12,05	12,05
Профілі сталеві гнуті замкнуті ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ДСТУ 8940:2019)	С245 ДСТУ 8539:2015	Гн.Тр.100х5	12	4,68		4,68
		Гн.Тр.160х5	13	9,21		9,21
	Разом		14	13,90		13,90
Загалом профілю			15	13,90		13,90
			16			
Всього маса металу			17	37,97	12,84	50,81
у т.ч. за марками сталі	С245	ДСТУ 8539:2015	18	15,91	12,84	28,75
	S275JR	ДСТУ EN 10025-2:2022	19	22,06		22,06
Загалом маса металу з урахуванням 1% на всі зварні шви, 3% на уточнення за кресленнями КМД			20	39,49	13,35	52,84
Площа поверхні, що підлягає фарбуванню, м2			21	927,53	225,80	1153,33

МЕТАЛОВИРОБИ

1

Тип	ДСТУ / DIN	Клас міцності	Розмір	Кількість, шт (+5%)	Вага, кг
Тимчасовий	ДСТУ EN ISO 4014:2022	5.6	Болт М16х65	784	107,6
	ДСТУ EN ISO 4032:2022	6	Гайка М16	784	26,1
	ДСТУ EN ISO 7089:2022	200HV	Шайба 16	1568	17,7

1. Специфікація металопрокату складена з урахуванням 1% від маси сталі на зварні шви і 3% на уточнення маси сталі при розробці креслень КМД.
2. В специфікації металопрокату вказана точна вага нетто готових конструкції з врахуванням всіх вирізів та отворів (автоматичний підрахунок ПО "Tekla Structures").
3. Довжина монтажних швів для сітки захисного екрана: kf10 – 10м, kf8 – 554.2м, kf6 – 35.2м

Погоджено

Зам. інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Даний проєкт не підлягає розмноженню або передачі іншим організаціям та особам без згоди ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ"

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
Розробив		Марусіченко			02.11.2026
Перевірив		Молчанов			02.11.2026
Гол. констр.		Малейчик			02.11.2026
Кер. відділу		Іосилевич			02.11.2026
Н.контр		Сидоренко			02.11.2026

B4.P135.F4.РП.02.01.НОК.А.КМ2.СМ

Будівництво укриття обладнання на ГПП-3 ЦГЗК

Укриття трансформатору Т2. Захисний екран

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1

Специфікація металопрокату

ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ"

Формат: А3 (420х297)